

Техническа спецификация за комплектна разпределителна уредба с SF₆ изолирана шинна система

валидна за :

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик” №258
9009 Варна

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Автор: | изготвил: - Нели Димитрова специалист стандартизация Дирекция Развитие на мрежата и строителство | |
| | проверил: Красимир Минев – директор Дирекция Развитие на мрежата и строителство | |
| Съгласуване: | Мартин Костадинов – МСУ | |
| | Станислава Илиева – директор Дирекция Правна | |
| Одобрение: | Председател на УС на Електроразпределение Север АД Николай Николов | |
| | Член на УС на Електроразпределение Север АД Красимир Иванов | |
| Дата на влизане в сила: | 25.06.2018г. | |
| Име на файла: | ТС-СрН-060 Техническа спецификация за комплектна разпределителна уредба с SF6 изолирана шинна система,v5.doc | |

Съдържание

| | |
|---|----------|
| 1. Област на приложение | 3 |
| 2. Условия на работа | 3 |
| 3. Изисквания | 3 |
| 4. Обозначение | 5 |
| 5. Окомплектовка и опаковка | 6 |
| 6. Управление на качеството на доставените материали | 6 |
| 7. Документация | 6 |
| 8. Приложими наредби, правилници и стандарти | 7 |
| 9. Приложения | 7 |

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на комплектна разпределителна уредба (КРУ), с шинна система и разединители в изолирана с елегаз (SF₆) среда.

Модулите КРУ са необходими за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи разпределителни уредби СрН в трафопостове и възлови подстанции на Електроразпределение Север АД.

2. Условия на работа

- 2.1. Монтаж: на закрито;
- 2.2. Температура на околната среда: - 5 °C ÷ + 40 °C;
- 2.3. Относителна влажност на въздуха: до 90 % при 20 °C;
- 2.4. Надморска височина: до 1000 m;
- 2.5. Режим на работа: продължителен;
- 2.6. Взривобезопасна и пожаробезопасна среда;
- 2.7. Нормално замърсена атмосфера.

3. Изисквания

3.1. Електрически характеристики

- 3.1.1. Максимално работно напрежение U_m : 24 kV;
- 3.1.2. Номинално напрежение на системата U_n : 20 kV;
- 3.1.3. Номинална стойност на изпитвателно променливо напрежение при 50 Hz, 1 min U_d :
 - към земя и между фази: ≥ 50 kV;
 - между отворени контакти: ≥ 60 kV.
- 3.1.4. Номинална стойност на изпитвателно импулсно напрежение (1,2/50 μ s) U_p :
 - към земя и между фази: ≥ 125 kV;
 - между отворени контакти: ≥ 145 kV.
- 3.1.5. Номинална честота f_n : 50 Hz;
- 3.1.6. Брой на фазите: 3;
- 3.1.7. Номинален ток I_n :
 - Шинна система $I_n \geq 630$ A;
 - Модул мощностен разединител със заземител $I_n \geq 400$ A, 630 A;
 - Модул мощностен разединител с предпазители и заземител $I_n \geq 200$ A;
 - Модул прекъсвач с разединител със заземител в SF6 изолационна среда $I_n \geq 630$ A.
- 3.1.8. Ток на термична устойчивост I_{th} : ≥ 16 kA/1s;
- 3.1.9. Ток на динамична устойчивост I_p : ≥ 40 kA;
- 3.1.10. Номинален ток при изключване на к.с. I_{sc} : ≥ 16 kA;
- 3.1.11. Номинален ток при включване на к.с. I_{ma} : ≥ 40 kA;
- 3.1.12. Електрическа износоустойчивост при номинален ток, съгласно БДС EN 62271-103:2011, клас E3 (или еквивалентно);
- 3.1.13. Номинален ток на изключване на трансформатора на празен ход I_z : ≥ 40 A;
- 3.1.14. Изключвателна възможност на въздушни и кабелни линии без товар I_{4a} , I_{4b} : ≥ 25 A;
- 3.1.15. Номинален ток на изключване на ток на земно съединение I_{6a} : ≥ 200 A;
- 3.1.16. Брой операции на изключване при номинален изключвателен ток на късо съединение (n): Прекъсвач вакуумен ≥ 20 ;
- 3.1.17. Брой механични работни цикли на разединител/заземителя: $\geq 1000/M0$
- 3.1.18. Брой механични работни цикли на прекъсвач: $\geq 2000/M1$;

3.1.19. Номинална последователност на превключването: O – 3 min – CO – 3 min – CO;

3.1.20. Класификация по условие на възникване на вътрешна дъга: $\geq F$.

3.2. Конструкция

3.2.1. КРУ да бъде съставено от корпус с монтирани в него: фабрично сглобени и тествани модули, тоководещи части, комутационна, защитна и измервателна апаратура;

3.2.2. Шинната система да е единична в изолационна среда SF₆;

3.2.3. Степен на защита:

- на обема с елегаз: IP 67;
- на останалите отделения: IP 2X.

3.2.4. Да бъдат предвидени блокировки, които да не позволяват погрешни манипулации и затваряне на заземителен нож при включен мощностен разединител;

3.2.5. Да бъде предвидена механична блокировка, която да не позволява достъп до трансформаторната секция, ако заземителният нож на модул мощностен разединител с предпазители не е затворен;

3.2.6. Да се осигури видимост на състоянието на заземителните ножове;

3.2.7. Заземителните ножове да могат да се заключват в затворено и отворено положение;

3.2.8. Мощностните разединители трябва да имат три положения: „включено”, „изключено” и „заземено”;

3.2.9. Мощностните разединители трябва да използват като дъгогасителна среда SF₆, да отговарят на изискванията на БДС EN 62271-200:2012 (или еквивалентно). За периода на експлоатация не трябва да се налага допълване с елегаз (SF₆);

3.2.10. Задвижващите механизми трябва да осигуряват всичко необходимо за управлението на механизмите от предната страна на КРУ;

3.2.11. Стопяемите предпазители за защита на трансформатор да се разполагат в изваждаем модул с блокировка против изваждане, когато уредбата е под напрежение. Предпазители ще бъдат за 20 kV. Размерите на използваните предпазители са показани в Приложение №2;

3.2.12. При задействане на предпазител в модул мощностен разединител с предпазители, да се осигури автоматично изключване на разединителя. Да имат индикация за изгорял предпазител;

3.2.13. Модулът мощностен разединител с предпазители да осигурява възможност за реализиране на максималнотокова, газова и термична защита, а също така и защита от непълнофазен режим. Защитата да не изисква наличие на допълнителен източник на оперативно напрежение;

3.2.14. КРУ да има предпазна мембрана;

3.2.15. На лицевия панел на КРУ да има мнемосхема, с указатели за положението на комутационната апаратура;

3.2.16. Да се предвидят индикатори за наличие на напрежение на всички входове и изходи;

3.2.17. На единия от кабелните входове, да се предвиди индикатор за късо и земно съединение в кабела, който служи за регистрация, индикация и телесигнализация на токове на късо и земно съединение в кабелни мрежи средно напрежение;

3.2.18. Да има индикатор за контрол на количеството (налягането) на SF₆;

3.2.19. Да се предвидят кабелни глави за всички присъединения както следва:

- за трансформатор – 1x50/16 mm, 250 A;
- за кабелна линия – 1x95/16 ÷ 1x185/25 mm, 630 A.

3.2.20. Кабелните присъединявания на трите фази да са леснодостъпни. Всяко КРУ да има подови капацити;

3.2.21. КРУ да позволява разширение надясно;

3.2.22. Произведението от обема на еlegeза в литри и налягането му в мегапаскали да не е по-голямо от числото 100.

3.3. Типови конфигурации КРУ

Изпълнителят трябва да предложи два типа КРУ, съставени от:

3.3.1. I тип: 2 броя „вход/изход”, оборудвани с мощностни разединители със **заземителен нож и 1 брой модул „защита трансформатор”**, оборудван с мощностен разединител със стопяеми предпазители, линеен заземителен нож, изключвателна бобина и възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим;

3.3.2. II тип: 2 броя „вход/изход”, оборудвани с мощностни разединители със заземителен нож и 2 броя модули „защита трансформатор”, оборудвани с мощностен разединител със стопяеми предпазители, линеен заземителен нож, изключвателна бобина и възможност за автоматично изключване при непълнофазен режим.

3.3.3. Индивидуални модули за монтаж към КРУ

3.3.4. Индивидуалните модули (модули за разширение) са предвидени за окомплектоване на други конфигурации по заявка. Модулите да осигуряват двустранно разширение.

3.3.5. Необходими следните индивидуални модули:

3.3.6. Модул с вакуумен прекъсвач и разединител в SF₆ изолационна среда със заземител;

3.3.7. Модул секционен, с прекъсвач и разединител (разединители) със заземител и токови трансформатори;

3.3.8. Модул вход-изход, с мощностен разединител със заземител;

3.3.9. Модул с мощностен разединител, предпазители и заземител;

3.3.10. Модул „мерене”, свързване шина-шина, необорудван за измервателни токови и напреженови трансформатори, защитени с високоволтови предпазители;

3.3.11. Измервателните трансформатори, предназначени за монтаж в КРУ ще са на „Електроразпределение Север” АД;

3.3.12. Включвателна и изключвателна бобина за прекъсвач, с $U_n=230\text{ V AC} / 220\text{ V DC}$;

3.3.13. Моторен задвижващ механизъм за мощностен разединител, с $U_n=230\text{ V AC} / 220\text{ V DC}$;

3.3.14. Изключвателна бобина за мощностен разединител, с $U_n=230\text{ V AC} / 220\text{ V DC}$;

3.3.15. Допълнителни помощни контакти за мощностен разединител, с 1NO, 1NC, $U_n=230\text{ V AC}$, $I_n=10\text{ A} / 220\text{ V DC}$;

3.3.16. Цифрова релейна защита, с интегрирани средства и функции за дистанционно управление и измерване, по техническа спецификация на „Електроразпределение Север” АД.

4. Обозначение

Всяко КРУ трябва да има необходимата маркировка.

4.1. Условните обозначения трябва да отговарят на IEC стандартите;

4.2. Да бъдат обозначени местата за присъединяване на заземителите;

4.3. Минимално и максимално допустимо работно налягане на еlegeза;

4.4. Фирмена табела - всяко КРУ трябва да бъде снабдено с една или повече фирмени табели, маркирани по траен начин и разположени на такива места, че да се четат и в монтирано състояние. Минималната информация, която трябва да съдържа фирмената табела:

- 4.5. Име или търговска марка на производителя, означение на типа, номенклатурен номер или друг начин за разпознаване, който позволява да се получи съответната информация от производителя;
 - 4.6. Стандарт, на който отговаря изделието;
 - 4.7. Вид на тока (и честотата при променлив ток);
 - 4.8. Обявени работни напрежения на отделните електрически вериги;
 - 4.9. Обявени напрежения на изолацията на отделните електрически вериги;
 - 4.10. Обявен ток на всяка електрическа верига;
 - 4.11. Устойчивост на късо съединение;
 - 4.12. Степен на защита на цялото съоръжение. За обособени зони със степен на защита, различна от тази на съоръжението се посочва зоната и степента и на защита.
- 5. Окомплектовка и опаковка**
- 5.1. Лост/лостове за задвижване на механизмите;
 - 5.2. Всички необходими за монтаж и пускане в експлоатация закрепващи и спомагателни аксесоари и материали;
 - 5.3. Кабелни глави за кабелните присъединения;
 - 5.4. Всяко КРУ трябва да бъде придружено от следната документация:
 - 5.5. Гаранционна карта;
 - 5.6. Инструкция за монтаж и експлоатация на КРУ и на кабелните глави;
 - 5.7. Протокол от заводски изпитания за изходящ контрол.
 - 5.8. Изделията се транспортират с подходяща техника, така че да е осигурена защита от повреди по време на транспортирането и товаро-разтоварните дейности.
- 6. Контрол на качеството на доставените материали**
- Възложителят има право да извършва входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.
- 7. Документация**
- Да се представи необходимата техническа документация на български език в съответствие настоящата техническа спецификация.
- 7.1. Декларация за съответствие;
 - 7.2. Данните за КРУ се попълват в таблицата в Приложение №1;
 - 7.3. Данни за стопяемите предпазители, които могат да бъдат използвани в Приложение №2;
 - 7.4. Проектен експлоатационен срок на изделията;
 - 7.5. Технически характеристики за кабелни глави;
 - 7.6. Годишен разход на време в часове, необходими за поддръжка и ревизии на съоръжението;
 - 7.7. Технически данни, които не са включени в таблиците се предоставят отделно;
 - 7.8. Необходимите монтажни чертежи и електрически схеми;
 - 7.9. Да се представят протоколи от последните типови изпитания, проведени от акредитирана лаборатория, включително и за работа в условия на солена мъгла;
 - 7.10. Образец на заводски изпитания;
 - 7.11. Образец на гаранционна карта;
 - 7.12. Всички разрешителни за ползване на съоръжението в Република България (ако са необходими такива);
 - 7.13. Инструкция за експлоатация на български език.

Когато се представят преводи на документи, същите да бъдат придружени с копие на оригинала, на езика на който са издадени.

8. Приложими наредби, правилници и стандарти

БДС EN 60529:2001 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999), (или еквивалентно);

БДС EN 60529:1991/A1:2004 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989+A1:1999), (или еквивалентно);

БДС EN 60529:1991/A2:2013 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989/A2:2013), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-103:2011 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 103: Прекъсвачи за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-103:2011), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-102:2003 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за високо напрежение за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка Април 2002), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-105:2012 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комутационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с предпазител за обявено напрежение над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-105:2012), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-110:2012 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 110: Превключване на индуктивни товари (IEC 62271-110:2012 + поправка 10-2012), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-200:2012 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обвивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително (IEC 62271-200:2011), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-201:2014 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 201: Променливотокови комутационни апарати в твърда изолационна обвивка за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-201:2014), (или еквивалентно);

БДС EN 62271-202:2014 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в заводски условия (IEC 62271-202:2014), (или еквивалентно);

БДС EN 60376:2006 Спецификация на техническия клас на серен хексафлуорид (SF₆) за използване в електрически съоръжения (IEC 60376:2005), (или еквивалентно);

9. Приложения

Приложение №1А Технически данни за КРУ;

Приложение №1Б Технически данни за Прекъсвач;

Приложение № 2 Размери на предпазители за СрН.

Приложение №1А Технически данни за КРУ

| № | Параметър | Единица | Стойност |
|---|--------------------------------|---------|----------|
| 1 | Производител, тип | - | |
| 2 | Място на производство (страна) | - | |


| | | | |
|----|--|----------|--|
| 3 | Номинален ток на шинната система | A | |
| 4 | Ток на термична устойчивост – 1s | kA | |
| 5 | Ток на динамична устойчивост | kA | |
| 6 | Номинален ток на мощностен разединител, при изключване на активен товар | A | |
| 7 | Номинален ток на мощностен разединител, при изключване на затворена верига (пръстен) | A | |
| 8 | Номинален ток на мощностен разединител, при изключване на трансформатор | A | |
| 9 | Номинален ток на изкл. на кабелни линии без товар | A | |
| 10 | Номинален ток на изкл. на въздушни линии без товар | A | |
| 11 | Ном. ток при включване на к.с. | kA | |
| 12 | Ном. ток при изключване на з.с. | A | |
| 13 | Изкл. възможност под товар при $\cos\varphi=0,7$ | A | |
| 14 | Електрическа износоустойчивост при ном. ток, съгласно БДС EN 62271-103:2011, цикли при $\cos\varphi=0,7$ | бр. к.ц. | |
| 15 | Механическа износоустойчивост | бр. к.ц. | |
| 16 | Ном. стойност на изпитвателно променливо напрежение при 50Hz, 1min | | |
| | към земя и между фази | kV | |
| | между отворени контакти | kV | |
| 17 | Ном. стойност на изпитвателно импулсно напрежение (1,2/50 μ s): | | |
| | към земя и между фази | kV | |
| | между отворени контакти | kV | |
| 18 | Степен на защита | IPxx | |
| 19 | Изкл. възможност при з.с. на мощностния разединител | kA | |
| 20 | Работно налягане на SF ₆ в разединителя | bar | |
| 21 | Количество на SF ₆ в разединителя | kg | |
| 22 | Номинално налягане на SF ₆ в отсека на шинната система при 20 °C | bar | |
| 23 | Минимално работно налягане на SF ₆ в отсека на шинна система при 20 °C | bar | |
| 24 | Количество на SF ₆ в отсека на шинната система | kg | |
| 25 | Загуби на SF ₆ на година | % | |
| 26 | Контрол на SF ₆ | да/не | |
| 27 | Клас на вътрешна дъга | | |
| 28 | Габарити на КРУ I тип | | |
| | височина | m | |
| | ширина | m | |
| | дълбочина | m | |
| 29 | Габарити на КРУ II тип | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | височина | m | |
| | ширина | m | |
| | дълбочина | m | |
| 30 | Сила на ударника за изключване при изгаряне на предпазител | N | |

Приложение №1Б Технически данни за Прекъсвач

| № | Параметър | Единица | Стойност |
|----|---|----------|----------|
| 1 | Производител, тип | - | |
| 2 | Място на производство (страна) | - | |
| 3 | Номинален ток на шинната система | A | |
| 4 | Ток на термична устойчивост – 1s | kA | |
| 5 | Ток на динамична устойчивост | kA | |
| 6 | Ном. ток при включване на к.с. | kA | |
| 7 | Ном. ток при изключване на к.с. | kA | |
| 8 | Брой операции на изключване на к.с. | бр. | |
| 9 | Време на включване на прекъсвача | ms | |
| 10 | Време на изключване на прекъсвача | ms | |
| 11 | Брой механични цикли на прекъсвача | бр. к.ц. | |
| 12 | Брой механични цикли на разединителя, заземителя | A | |
| 13 | Ном. стойност на изпитвателно променливо напрежение при 50 Hz, 1min към земя и между фази | kV | |
| | между отворени контакти | kV | |
| 14 | Ном. стойност на изпитвателно импулсно напрежение (1,2/50 μ s): към земя и между фази | kV | |
| | между отворени контакти | kV | |
| 15 | Степен на защита | IPxx | |
| 16 | Работно налягане на SF ₆ в прекъсвача | bar | |
| 17 | Количество на SF ₆ в прекъсвача | kg | |
| 18 | Работно налягане на SF ₆ в отсека на шинната система | bar | |
| 19 | Количество на SF ₆ в отсека на шинната система | kg | |
| 20 | Загуби на SF ₆ на година | % | |
| 21 | Контрол на SF ₆ | да/не | |
| 22 | Клас на вътрешна дъга | | |
| 23 | Габарити | | |
| | височина | m | |
| | ширина | m | |
| | дълбочина | m | |

Приложение № 2 Размери на предпазители за СрН



| U [kV] | размери в [mm] | | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|------|
| | $\varnothing A$ | B | $\varnothing C2$ (min) | $\varnothing C1$ и C2 (max) | D | d | h |
| 24 | 45±1 | 33 ⁺² ₀ | 50 | 88 | 442 | ≥10 | 30±1 |