

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

за доставка на измервателни трансформатори

Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата									
№	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Мярка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Стандарт	Производител	Страна на произход	Поз. по приложен каталог	Забелешка
<b>Доставка на напрежениви измервателни трансформатори СрН:</b>									
<b>II обособена позиция:</b>									
1	Напреженов измервателен трансформатор за мрежа $U_n = 10$ кV. Първична намотка на фазно напрежение $U = 10 / \sqrt{3}$ кV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение $U = 100 / \sqrt{3}$ V - клас на точност 0,5/3P	Бр.	VTB10-K	Напреженов трансформатор за фазно напрежение тип VTB10-K $U_n = 12$ kV $10000: \sqrt{3}V/100V: \sqrt{3}V$ $/100V: \sqrt{3}V$ 15VA-KI.0.5; 30VA-3P	EN 61869-3 IEC 60044-2	ESITAS	Турция	Стр.58+ 59	

Дата: 12.06.2015 год.  
Град: Стара Загора



NA

### Данни за напреженови трансформатори

**Обособена позиция 2** - Напреженов измервателен трансформатор за мрежа  $U_n = 10$  kV. Първична намотка на фазно напрежение  $U = 10 / \sqrt{3}$  kV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение  $U = 100 / \sqrt{3}$  V- клас на точност 0,5/3P

№	Характеристики	Мярка	Изискване	Предложение
1	2	3	4	5
1	Производител			ESITAS
2	Място на производство (държава)			Турция
3	Типово означение			VTB10-K
4	Основен стандарт		БДС EN60044-2	БДС EN60044-2 IEC/EN 61869-3
I	Условия на работа			
1	Област на приложение		Закрит монтаж	Закрит монтаж
2	Температура на околната среда	°C	от -5 до +40	от -5 до +40
3	Относителна влажност	%	90 при 20°C	90 при 20°C
4	Надморска височина	m	до 1000	до 1000
II	Технически характеристики			
1	Тип на изолацията			Лята смола
2	Най-високо работно напрежение	kV	12 или 24	12
3	Номинална честота	Hz	50	50
4	Номинално първично напрежение	kV	10 или $10/\sqrt{3}$	$10/\sqrt{3}$
5	Номинално първично напрежение	kV	20 или $20/\sqrt{3}$	не е приложимо
6	Номинално вторично напрежение	V	100 или $100/\sqrt{3}$	$100/\sqrt{3}$
7	Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с $U_n = 10$ kV	$kV_{eff}$	28	28
8	Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с $U_n = 20$ kV	$kV_{eff}$	50	не е приложимо
9	Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка	$kV_{eff}$	3	3
10	Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка $U_n = 10$ kV:	$kV_{max}$	75	75





40

	– изпитвателен импулс 1,2/50µs			
11	Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с $U_n = 20kV$ : – изпитвателен импулс 1,2/50µs	$kV_{max}$	125	не е приложимо
12	Обявена изходяща мощност при клас на точност на измервателна намотка - 0,2	VA	15	не е приложимо
13	Обявена изходяща мощност при клас на точност на измервателна намотка - 0,5	VA	15	15
14	Обявена изходяща мощност при клас на точност на защитна намотка - 3P	VA	30	30
15	Обявен коефициент на напрежение и обявено време на прилагане			1.9 $U_n/8h$
III	Обозначение			
1	Табелка		да	да
2	Маркировка		да	да
3	Обозначение за собственост		да	да
IV	Габаритни размери			
1	Височина	mm		220
2	Дължина	mm		355
3	Широчина	mm		148
V	Маса	kg		27
VI	Гаранционен период	месеци		12
VII	Проектен експлоатационен срок	години		25
VIII	Транспортна опаковка			сандък

3

Дата: 12.06.2015 год.  
Град: Стара Загора

.....  
(подпис и печат)  
СТАРА ЗАГОРА

4

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД”

ОТ: **“ КОНТРАГЕНТ-35“ ЕООД**

Седалище и адрес на управление : гр .Стара Загора, ул.“Индустириална“ ПК:177

тел.: 042/600 131, факс: 042/600 129, E-mail: office@contragent.com

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 833055130

Представявано от: Станчо Иванов Пантов,

ЕГН: 5410167621

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;
2. Декларираме, че **Напреженов измервателен трансформатор за мрежа  $U_n = 10$  kV. Първична намотка на фазно напрежение  $U = 10 / \sqrt{3}$  kV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение  $U = 100 / \sqrt{3}$  V- клас на точност 0,5/3P по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2**, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Срок на доставка – **45 (четиридесет и пет)** календарни дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка;
4. Срок за замяна на дефектни или некачествени трансформатори: до **30 (тридесет)** работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
5. Срок на гаранция: **12 (дванадесет)** месеца от датата на доставка.

6. Прилагаме:

- Технически данни и характеристики – по Образец № 9.1 и 9.2
- Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.
- Технически характеристики на предлаганото изделие включително проектен експлоатационен срок;
- Удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология”;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Декларация за съответствие с техническата спецификация;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация на български език включително монтажни чертежи;
- Описание на предлаганите изделия и чертежи на съответните;
- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД стр.1



- Мостри на предлаганите изделия окомплектовани с документацията по т.7 от Техническите спецификации (при поискване).
- Срок на гаранция на изделията.
- Срок на доставка;

**Важно:** Всеки участник следва да направи своето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката за съответната/ните обособена/и позиция/и, за която/които участва, като приложи всяко едно от изискваните по-горе приложения.

**Важно:** В случай, че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Дата: 12.06.2015 год.

Град: Стара Загора

  
(подпис и печат)

*Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*