

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EPRG-1385/13.07.2015г. за провеждане на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на еднократни пластмасови пломби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”, открита с Решение № № 95/10.06.2015г.

Комисия в състав:

1. Пламен Боянов Гарев- Началник отдел „КЕК“, д-ция „Енергиен контрол“;
2. Живко Станимиров Киндалов – Специалист Енергиен контрол;
3. Пламен Христов Панайотов – Специалист доставки;
4. Фани Константинова Стаматова – Координатор Поръчки;
5. Анна Петрова Илиева – Юрисконсулт.

I. Отвори и разгледа постъпилите от участниците първоначални оферти и проведе договаряне с поканените в процедурата на договаряне участници по реда на постъпване на първоначалните оферти, на основание чл.89, ал.2 ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Решение 95/10.06.2015 год.

II. Офертите за участие постъпиха и бяха отворени и разгледани в следната последователност:

1. „Олимп България“ ЕООД– вх.№EPRG-2818/07.7.2015г., 10:05 часа;
2. „Интеркомплекс“ ООД – вх.№EPR-1886/10.7.2015г., 09:01 часа.

III. Отстранени от класирането участници:

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив 4002, бул.“Пещерско шосе“ № 201.

Мотиви:

На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В процедурата за възлагане на обществена поръчка, изискванията към офертата на участника са законово уредени в чл.54-чл.58а от ЗОП, като при изготвяне на офертата си участника трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В настоящия случай подадената Техническа оферта на „Интеркомплекс“ ООД не е съобразена изцяло с техническите изисквания в Техническата спецификация на възложителя, съставляваща неразделна част от документацията. Мострите представени от „Интеркомплекс“ ООД не отговарят на част от изискванията в техническата спецификация, а именно:

• **Габаритните размери на пломбите не отговарят на заданието.** Съгласно техническата спецификация, част „конструкция“ пломбите не следва да надвишават: широчина – 25 мм; височина – 25 мм и дебелина – 10 мм.

• **Пломбата след монтаж е съставена от 3 части.** Съгласно техническата спецификация част „конструкция“ пломбата трябва да се състои не повече от две части.

• **Възможност за отваряне без следи след повторен монтаж.** Съгласно техническата спецификация част „сигурност“ пломбите трябва да бъдат еднократни, т.е. след пломбирането да не позволяват отваряне без пломбата да се деформира или разруши видимо.

• **Баркода на пломбата не може да бъде прочетен без подложка.** Съгласно техническата спецификация част „приложение“ изискванията към баркода, следва да може да се чете с четеща на устройство Intermec CN70 (с подробно описана техническа спецификация).

С оглед на гореизложеното, комисията на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага да бъде отстранен от процедурата на договаряне с обявление по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на еднократни пластмасови пломби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД” участника „Интеркомплекс“ ООД.

IV. На договаряне бяха поканени следните участници:

На договаряне беше поканен единствения участник който отговаря на предварително обявените условия на Възложителя:

„Олимп България” ЕООД, гр.София 1408, район Триадика, ул. „Руен” №18, ап.3

Направените предложения и постигнати договорености с участника, са отразени в отделен протокол, подписан от участника в преговорите, приложен към настоящия доклад.

V. Класиране

Комисията предлага за изпълнител да бъде определен единствения участник който отговаря на предварително обявените условия „Олимп България” ЕООД, гр.София 1408, район Триадика, ул. „Руен” №18, ап.3.

Настоящият доклад, съставен на основание чл. 89, ал.5 от ЗОП на 02.10.2015 г. и цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.89, ал.6 във връзка с чл.73 и чл.74.от ЗОП.

Комисия:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 