

Иск. № 02 074 / 28.04.2016г.



ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До всички кандидати за участие в процедура
с предмет: „Доставка на нови електронни
електромери по обособени позиции за
нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД.”

28.04.2016

**Уточнение към втора обособена позиция: Доставка на еднофазен
прозрачен електронен електромер.**

В част 3.11. Корпус се добавя следната точка:

- Целият корпус на електромера трябва да бъде прозрачен като степента на прозрачност трябва да позволява оглед на платката на електромера и всички елементи монтирани в него;

В част 4.1 Означение на лицеви панел, се добавя следният текст:

Означенията на лицеви панел трябва да са направени по такъв начин, че да не скриват визуалният достъп до елементите на електромера разположени под лицеви панел.

Информацията заличена на основание ЗЗЛД.

С уважение,
Тодор Тодоров
Началник ДОСО
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Светослав Славов
Метролог отдел УСТИ
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД