

Изм. № ОД 693 / 04.05.2016г.



Варна Тауърс, кула Е · бул. Владислав Варненчик 258 · гр. Варна
9009

До всички кандидати за участие в процедура с предмет: „Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД.”

ЕНЕРГО – ПРО Варна ЕООД

1

1

04 май 2016

Отговори на постъпили запитвания

Въпрос 1: Каква е разликата между еднофазен електронен електромер ТС- НН-153 и еднофазен прозрачен електронен електромер ТС-НН-154? След като се запознахме с Документацията и Техническите спецификации на двата типа не можахме да открием такава. Ако разликата е единствено в това корпусът на електронен електромер ТС-НН-154 да бъде прозрачен /съгласно уточнение с Изх. № ОД 674/28.04.2016 г./ тогава бихме искали да Ви попитаме, при положение, че корпусът на електромера се състои от три части - капак на електромера, основа и капак на клеморедата дали всичките тези части следва да бъдат прозрачни?

Отговор: Отговорът на въпросът е качен на страницата на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД на 28 април 2016г. В допълнение Ви уведомяваме, че абсолютно целия корпус на електромера включително и капаците по него трябва да са напълно прозрачни.

Въпрос 2: Трябва ли корпусът на електромера да бъде заварен ултразвуково?

Отговор: Различните елементи на корпуса с изключение на клемния капак трябва да бъдат неподвижно (безвинтово) присъединени помежду си, като последващото му отваряне да е възможно единствено чрез неговото разрушаване. Производителят решава по какъв начин да бъде изпълнено това изискване. Изискването се отнася само за първа и втора обособени позиции.

Въпрос 3: Какво точно означава Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали?

Отговор: Това е сертификатът на материалите от които е изработен самия електромер. Пример: Корпусът да бъде изработен от самогасящ се материал се доказва с необходимия сертификат от оторизирана за това лаборатория и т.н.

Въпрос 4 : Относно изискването на т. 2.4.2.4. от Документацията за представяне на каталог на предлаганите изделия. В случай, че каталога не съдържа точно тези електронни електромери по обособените от Вас позиции, възможно ли е да се представи документ

с декларативен характер за това, че се произвеждат такива електромеханични компоненти и да се посочат габаритни и монтажни размери?

Отговор: За ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД е от съществено значение Кандидатът предлагащ оферта по дадена обособена позиция да предостави каталожна информация с цел запознаване с портфолиото на Производителя.

Въпрос 5: Трябва ли банковата гаранция от чешка банка с превод на английски да бъде с превод на български език?

Отговор: Да, трябва да бъде представен превод на български език на банковата гаранция.

В раздел III, т.3.4 от Документацията за участие е посочено, че документите, които са съставени на чужд език се представят на български език на Комисията, назначена за провеждане на обществената поръчка. При съмнения за грешки в превода, комисията може да поиска разяснения по предвидения ред. Не се изисква превод, когато документът е съставен и заверен и/или подписан двуезично, като единият език е български и заверката и подписите важат и за двете версии на текста.

С оглед на това, че документът за банкова гаранция не е част от документите, за които изрично е посочено, че следва да се представят в официален превод, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП, Възложителят няма изискване преводът да бъде извършен от заклет преводач.

Въпрос 6: В заданието в т. 3.12 клемен блок и капак на клемите е дадено: От вътрешната страна на капака на клемния блок да е изобразена схема на свързване на електромера и в т. 4.1. Означаване на лицевия панел има на панела написано: Area for schematics.

Къде да е изобразена схемата на свързване на електромера? На капака или на лицевия панел или на двете места?

Отговор: Схемата може да се изобрази на едно от двете места, но за предпочитане е да бъде на капака на клемния блок на електромера.

Въпрос 7: В документацията не се изисква спомагателна клемка №2. Клемите да бъдат слепи?

Отговор: Не се изискват допълнителни клеми за захранване на външни устройства.

Въпрос 8: В документацията не са определени номера на клеми за RS485. Могат ли да се използват стандартни клеми с №20,21?

Отговор: Могат да се използват посочените клеми стига да са обозначени на схемата на свързване.

Въпрос 9: В изисканите от Вас образци на документи се изискват трите имена, ЕГН, лична карта № и адрес. Понеже нашите управители нямат три имена от една страна и ЕГН и № на лична карта представляват лични данни от друга страна бихме искали:

- да заменим трите имена с пълното име
- да се посочат само данните, необходими за проверка в търговските регистри.

Отговор: При участие в обявената обществена поръчка на чуждестранно юридическо лице, за същото се представят документи и съответно посочват данни съгласно вътрешното законодателство, където е регистрирано неговото седалище и адрес управление.

По отношение на представляващите чуждестранното юридическо лице лица, които са граждани на друга държава. Тези лица следва да посочат в документите за участие като лични данни информация, която се отнася до тях и чрез която могат да бъдат идентифицирани пряко, а именно – пълното име с което са вписани в личните им документи (което може да включва две или повече имена); дата на раждане; номер на лична карта/паспорт; (единен) граждански номер; адрес и др.

По отношение наведените доводи за това, че гражданския номер и номерът на лична карта представляват лични данни, които не фигурират в публичните регистри и изнасянето на такива данни в публичен конкурс носи риск от злоупотреби. Поставеното изискване за тяхното посочване в приложенията към Документацията за участие образци, не представлява нарушение от страна на Възложителя. Документите на всички кандидати/участници в обявената обществена поръчка, които съдържат лични данни, ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и няма да бъдат публикувани в публични регистри. Дружество „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД е вписано съгласно Закона за защита на личните данни, обн. ДВ., бл.1 от 04.01.2002г. в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“ като администратор на лични данни с идентификационен номер 0029781.

С уважение:

Тодор Тодоров
Началник ДОСО

Цветан Зирков
Специалист Доставка

Диляна Керемитчиева
Юрисконсулт, Дирекция Правна