

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на
изолатори за ниско и средно напрежение по
обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-
ПРО Мрежи АД.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки и

ЕИК 202104220

Т +359-52-660 869
Ф +359-52-660 855
М +359-884-703 222

Ивайло Колев
Ivaylo.kolev@energo-pro.bg

№ 664/28.04.2016.

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос: 1

По ОП 7 – Доставка на изолатор порцеланов носещ, плътен за ВЕЛ 20 kV.

Приложените към документацията чертежи на ИНПК 20kV с посочените размери, са на изолатор, който отдавна не се използва в България. Може ли да представим предложение за актуализация на изолатора с тип ИНК 20, които е в експлоатация в България?

Отговор:

В техническата спецификация са посочени изисквания и чертежи на действащ български стандарт одобрен от техническия комитет ТК-79-Енергетика към Български институт за стандартизация. Стандарт: БДС 9218:1976 и БДС 9218:1976/Изменение 1:1979.

В спецификацията от документацията по процедурата, т. 2. Общи изисквания е уточнено, че изолаторът трябва да отговарят на действащите български или еквивалентни европейски стандарти.

С това Възложителят допуска и други подобни порцеланови изолатори, които са с доказани и изпитани технически характеристики, установени по стандартизирани методи на изпитване.

С уважение,

Ивайло Колев
Специален

Йордан Колев
Специален

Димитър Колев
Специален

Информацията е заличена във връзка с ЗЗЛД.