



Техническа спецификация за изпълнение на
строително ремонтни работи (CPP) по АС
части и хидроизолация на трафопостове и
възлови станции за нуждите на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 1 от 18

**Техническа спецификация
за изпълнение на строително ремонтни работи
(CPP) по АС части и хидроизолация на
трафопостове и възлови станции за нуждите на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД**

валидна за:
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

Автор:	изготвили:	<p>- Митко Стойчев, отговорник МИР РОЦ Шумен/Търговище - Гюрсия Сабри, отговорник МИР РОЦ Дебрич/Сандански - Стамен Вълчев, специалист КМ и СТИ, РОЦ Варна</p> <p>Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.</p>
Съгласуване:	Пламен Маджинев МСУ	
Одобрение:	УС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД	
Дата на влизане в сила:	12.04.2016 г.	
Име на файла:	ТС-ИНС-166 Техническа спецификация за изпълнение на CPP по АС части и хидроизолация на ТП и ВС за ЕПРМ. v01.docx	



Техническа спецификация за изпълнение на строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166

Версия: v. 01

В сила от: 12.04.2016 г.

Стр. 2 от 18

I. Общи изисквания

Настоящата техническа спецификация определя изискванията за изпълнение на „Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“.

Изпълнението предимно на предмета на поръчката включва 83 вида дейности, описани в образец на ценовата оферта, приложен в Документацията.

II. Видове строително ремонтни работи

Покривите на трафопостовете, чийто ремонт се явява предмет на настоящата обществена поръчка, по своите архитектурни и конструктивни особености най-общо могат да се отнесат към три основни групи, а именно:

1. Трафопостове тип „Селски“ с въздушни изводи и плосък покрив

При ремонта на този тип покриви се включват следните операции и видове работи:

1.1. Спомагателни операции за извършване на хидроизолационни работи:

1) Демонтаж на старите покривни изолации, направени от един, два или три пласти мушами, залепени на битумна основа, включително изнасяне на отпадъците до 20 м хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена за събиране на кучини в обсега на строителната площадка. Спускане до 10 м на демонтираните материали до терена.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Състоянието на разкритата покривна плоча и предписането за последващата операция се коцтатират и описват в Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта съгласно Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

2) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуваща циментова замазка за оформяне на наклоните е в добро експлоатационно състояние и има гарантиирани минимални напречни наклони за свободно, гравитично, четиристренно оттичане на дъждовните води $I_{min} > 2,5\%$, се пристъпва към подготовката на основата преди полагане на грунда за направа на изолация от отгъваеми битумни мушами, при спазване на настоящите технически изисквания и изискванията на производителя на изолационния материал. Тук трябва да се включат и очукванията, обработката на обрушванията от съществуващата основа, частични корекции с премахвания на обратни наклони, а също така почистване на отпадъците, тяхното изнасяне до 20 м хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена, за събиране на кучини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10 м на отпадъчните материали до терена.

Особено внимание следва да се обърне при оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи



Техническа спецификация за изпълнение на
стройителни ремонти работи (СРР) по АС
части и хидроизолация на трафоостове и
възлови станици за нуждите на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 3 от 18

трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата циментова замазка за оформяне на наклоните е в недобро експлоатационно състояние и/или няма гарантирани минимални напречни наклони за свободно, гравитично, четиристранично оттичане на дъждовните води $I \min > 2,5\%$, се пристъпва към очукване и оствъргване „до здраво“ на подкована стара замазка, изнасяне на отпадъците до 20 м хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена за събиране на кучини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10 м на отпадъчните материали до терена, измитане и измиване на покривната плоча, шприцована повърхността ѝ с циментово мляко. Последващо ръчно приготвяне на циментов разтвор 1:2, изкачване на разтвора до 10 м височина с макара и хоризонталното му пренасяне до 20 м, изпълнение на предашена циментова замазка 1:2, на пластове с дебелина от 2 до 6 см за оформяне на четиристраничния наклон $I \ min > 2,5\%$, вкл. качването до 10 м височина на новите материали до покрива:

Особено внимание следва да се обърне при подмазването и на оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

4) Подсушаване с бензинова лампа или газова горелка на влажни повърхности (бетонови, циментови замазки и др.), вкл. зареждане на лампата/горелката с гориво. Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

5) Заготовка, доставка и монтаж на Г-образна огъната профилна пола с „оклюв“ в края на късата ѝ страна, изпълнена от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм и ширина 35 см (в профил - 10/20 см), по целия външен контур на покрива, за защита на челото на плочата.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

1.2: Направа на хидроизолация чрез газопламъчно залепване:

1) Двукратно грундирание с бояджийски валик на сухата замазка за оформяне на наклоните със студен, проникващ битумен грунд или асфалт лак.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи

 ENERGO-PRO	<p>Технически спецификация за изпълнение на строителни ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафоостове и възлови станции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД</p>	<p>ТС-ИНС-166 Версия: v. 01 В сила от: 12.04.2016 г. Стр. 4 от 18</p>
трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.		
<p>2) Полагане на първи хоризонтален пласт хидроизолационен материал с дебелина ≥ 3 кг/м², чрез газопламъчно залепване, върху готова почиствена основа и положен битумен грунд, последващо залепване на втори хоризонтален пласт хидроизолационен материал с минерална посипка и дебелина $\geq 4,5$ кг/м², чрез газопламъчно залепване върху положения първи пласт. В разходите трябва да са включени тези за зареждане на горелката, пренасяне на материала до 20 м по терена и до 10 м хоризонтално разстояние по покрива, механизирано изкачване на материала с асансьорна вдигачка, безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ паралет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.</p> <p>Полагането на хидроизолационния материал на база отгъваеми битумни мушами се извършва при следните общи условия:</p> <p>а/ Необходими инструменти за работа: битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез залепване с газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцирвател и маркуч (≥ 10 м), мистрия със заоблени ръбове, нож и ръкавици.</p> <p>б/ Полагане:</p> <ul style="list-style-type: none"> - След изстъхване на битумния грунд, който гарантира оптимално сцепление с основата, се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами, трябва да се монтират всички Г-образни поли по контура на покривната плоча; - При полагането на хидроизолационния материал от него не трябва да се отлепя защитното полимерно покритие. Същото се стопява при нагряването с газовата горелка; - Полагането (развиването) на ролките от мушамата трябва да става в посока перпендикуляри на наклона за оттичане на дъждовната вода; - Преди залепяне на всяко руло, мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с ≥ 80 мм в надължна посока и ≥ 150 мм – в напречна; - Без да се размества рулото се навива и се залепя от средата към двата края, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване; - Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко стапяне на полистиленовото фолио и на битумната смес (фолиото трябва да добие вида на пчелна пита); - Мушамата се притиска към основата и по мястата на застъпване. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водонепроницаема връзка; - При залепянето на втория пласт, същият се отмества спрямо първия такъв на 50 см, като напречните застъпвания на двата последователни пласта също не трябва да съвпадат; - Недобре залепените места да се обработват допълнително като внимателно се повдига при покривання ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водонепроницаема връзка; - Никога не трябва да се „поправят“ незалепените места чрез нагряване на мушамата отгоре; 		



Техническа спецификация за изпълнение на строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 5 от 18

2. Трафопостове тип „Козирка“ с въздушни изводи и едноскатен покрив
При ремонта на този тип покриви се включват следните операции и видове работи:

2.1. Снимагателни операции за извършване на хидроизолационни работи:

1) Демонтаж на старите покривни изолации направени от един, два или три пласта мушами, залепени на битумна основа, вкл. изнасяне на отпадъците до 20 м. Хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка. Спускане до 10 м на демонтираните материали до терена.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрия, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Състоянието на разкритата покривна плоча и предписанietо за последващата операция се констатират и описват в Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверявайки че са постигнати изискванията на проекта съгласно Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м

2) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата циментова замазка за оформяне на наклоните е в добро експлоатационно състояние и има напречни наклони за едноскатие, свободно, гравитачно оттичане на дъждовните води, се пристъпва към подготовка на основата преди полагане на грунта за направа на изолация от огъваещи битумни мушами, при спазване на настоящите технически изисквания и изискванията на производителя на изолационния материал. Тук трябва да се включат и очукванията, обработка на обрушенията от съществуващата основа, частични корекции с премахване на обратни наклони, а също така почистване на отпадъците, изнасяне на отпадъците до 20 м хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10 м на отпадъчните материали до терена. Особено внимание следва да се обърне при оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрия, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3) Ако след приключване на демонтажа на старите покривни изолации и разкриване на покривната плоча се установи, че съществуващата циментова замазка за оформяне на наклона е в недобро експлоатационно състояние и/или няма оформлен едноскатен наклон за свободно, гравитачно оттичане на дъждовните води, се пристъпва към очукване и остьргване „до здраво“ на подкожущената стара замазка, изнасяне на отпадъците до 20 м хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена за събиране на купчини в обсега на строителната площадка, вкл. спускане до 10 м на отпадъчните материали до терена, измитане и измиване на покривната плоча, прерицование на повърхността ѝ с циментово мляко. Последващо ръчно пригответие на циментов разтвор 1:2, изкачване на разтвора до 10 м височина с макара и

 ENERGO-PRO	<p>Техническа спецификация за изпълнение на строителни ремонти работи (СРР) по АС части в хидроизолация на трафопостове и възлови етапии за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД</p>	<p>ТС-ИНС-166 Версия: v. 03 В сила от: 12.04.2016 г. Стр. 6 от 18</p>	
<p>хоризонталното му пренасяне до 20 м, изпълнение на пердашена циментова замазка 1:2 на пластове с дебелина от 2 до 6 см за оформяне на едноскатния наклон, вкл. качването до 10 м височина на новите материали до покрива. Особено внимание следва да се обърне при подмазването и на оформянето на челата и горния заоблен ръб по контура на покривната плоча. При нужда да се извърши подсушаване с бензинова лампа или газова горелка на влажни повърхности (бетонови, циментови замазки и др.), вкл. зареждане на лампата/горелката с гориво.</p> <p>Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предизнено средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.</p> <p>4) Заготовка, доставка и монтаж на Г-образна огъната профилна пола с „охлюв“ в края на късата ѝ страна, изпълнена от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм и широчина 35 см (в профил - 10/20 см), по три страни от външния контур на покрива (по-високата страна и двесте наклонени такива), за защита на челото на плочата. Заготовка и монтаж на нови олуци и водостоци на ниската страна на плочата.</p> <p>Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предизнено средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.</p> <p>2.2. Направа на хидроизолация чрез газопламъчно залепване:</p> <p>1) Двукратно грундирание с бояджийски валик на сухата замазка за оформяне на наклоните със студен, проижкващ битумен грунд или асфалт лак.</p> <p>Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предизнено средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.</p> <p>2) Полагане на първи хоризонтален пласт хидроизолационен материал с дебелина ≥ 3 кг/м² чрез газопламъчно залепване, върху готова почистена основа и положен битумен грунд, последващо залепване на втори хоризонтален пласт хидроизолационен материал с минерална посипка и дебелина $\geq 4,5$ кг/м², чрез газопламъчно залепване върху положения първи пласт. В разходите трябва да са включени тези за зареждане на горелката, пренасяне на материала до 20 м по терена и до 10 м хоризонтално разстояние по покрива, механизирано изкачване на материала с асансьорна вдигачка, безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предизнено средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.</p> <p>Полагането на хидроизолационния материал на база огъваеми битумни мушами се извършва при следните общи условия:</p>			

a/ Необходими инструменти за работа: битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез залепване с газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцирвалентил и маркуч ($\text{min } 10 \text{ m}$), мистрия със заоблени ръбове, нож и ръкавици;

б/ Полагане:

- След изсъхване на битумния grund, който гарантира оптимално сцепление с основата, се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами, трябва да се монтират всички Г-образни поли по контура на покривната плоча;
- При полагането на хидроизолационния материал, от него не трябва да се отлепя защитното полимерно покритие. Същото се стопява при нагряването с газовата горелка;
- Полагането (развиването) на ролките от мушамата трябва да става в посока перпендикулярна на наклона за оттичане на дъждовната вода;
- Преди залепяване на всяко руло, мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите линии с $\text{min } 80 \text{ mm}$ в надлъжна посока и $\text{min } 150 \text{ mm}$ – в напречна;
- Без да се размества рулото се навива и се залепя от средата към двета края, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване;
- Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко станяне на полистиленовото фолио и на битумната смес (фолиото трябва да добие вида на пчелна пита);
- Мушамата се притиска към основата и по мястата на застъпване. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водопълътна връзка;
- При залепяването на втория пласт, същият се отмества спрямо първия такъв на 50 см, като напречните застъпвания на двета последователни пласти също не трябва да съвпадат;
- Недобре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига при покриващия ръб с помощта на предварително загрътата мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водопълътна връзка;
- Никога не трябва да се „правят“ незалепените места чрез нагряване на мушамата отгоре;

3. Трафопостове с бордове по контура на покрива

При ремонта на този тип покриви се включват следните операции и видове работи:

3.1. Спомагателни операции за извършване на хидроизолационни работи:

1) Разкопчаване и демонтаж на съществуващата шапка от поцинкована ламарина по бордове и възстановяване на старото и геометрично положение в профил и равнина. Изпълнявателят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ наранет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

2) Демонтаж на старите покривни изолации направени от един, два или три пласта мушами залепени на битумна основа, вкл. изнасяне на отпадъците до 20 м. Хоризонтално разстояние по покрива и до 30 м по терена за събиране на купчини в



Техническа спецификация за изпълнение на
строителни ремонтни работи (СРР) по АС
части и хидроизолация на трафопостове и
възлови станции за нуждите на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 8 от 18

обсега на строителната площадка. Спускане до 10 м на демонтираните материали до терена.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Състоянието на разкритата покривна плоча и предписанието за последващата операция се констатират и описват в Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта съгласно Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3) Ако бордовете на покрива са от тухлена зидария, покрива се преустроява като едноскатен, чрез премахване на борда от страна на покривата страна на ската като допълнително се демонтират и съществуващите воронки и водосборни казанчета.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

Последващите операции и видове спомагателни работи са посочени тук такива в предходните подточки.

4) Ако бордовете на покрива са от монтажни стоманобетонни панели се извършват операциите и видовете спомагателни работи, посочени в предходни подточки.

5) Всички бордове на покрива от вътрешна страна се очукват „до здраво“ от старата мазилка, шприцоват се с циментово мяко и след изсыхване на последното се измазват с гладка пердащена мазилка от цименто-пясъчен разтвор 1:1.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си такива за ръчно пригответие на разтвора, ръчно вдигане и пренасяне с кофа на материала до местополагането, както и безопасен достъп на работната ръка до покрива, изграждането на обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

6) Почистване на основата, направа на холери и оформянето им с триъгълна форма 10/15 см около вътрешната страна на бордове с ръчно пригответие и вдигане на материала от цименто-пясъчен разтвор 1:1 и пренасянето му с кофа до местополагането.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

7) Полсушаване с бензинова лампа или газова горелка на влажни повърхности (бетонови, циментови замазки и др.), вкл. зареждане на лампата/горелката с гориво.



Техническа спецификация за изпълнение на строителни ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станици за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 9 от 18

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3.2. Направа на хидроизолация чрез газопламъчно залепване:

1) Двукратно грундиране с бояджийски валик на сухата замазка за оформяне на наклоните със студен, проникващ битумен грунд или асфалт лак. Грундират се също така холкерите и бордовете по вътрешната им страна.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м

2) Полагане на първи хоризонтален пласт хидроизолационен материал с дебелина ≥ 3 кг/м² чрез газопламъчно залепване, върху готова почистена основа и положен битумен грунд, последващо залепване на втори хоризонтален пласт хидроизолационен материал с минерална посилка и дебелина $\geq 4,5$ кг/м², чрез газопламъчно залепване върху положения първи пласт. Пластовете на хидроизолацията се задигат през холкерите и залепят опче по 20 см вертикално по бордовете със силно притискане към стената; В разходите трябва да са включени тези за зареждане на горелката, пренасяне на материала до 20 м по терена и до 10 м хоризонтално разстояние по покрива, механизирано изкачване на материала с асансьорна вдигачка, безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

Полагането на хидроизолационния материал на база огъваеми битумни мушами се извършва при следните общи условия:

a/ Необходими инструменти за работа: битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез залепване с газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцирвалентил и маркуч (≥ 10 m), мистрия със заоблен ръбове, нож и ръкавици;

б/ Полагане:

- След изсъхване на битумния грунд, който гарантира оптимално сцепление с основата, се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами, трябва да се монтират всички Г-образни поли по контура на покривната плоча;

- При полагането на хидроизолационния материал от него не трябва да се отлепи защитното полимерно покритие. Същото се стопява при нагряването с газовата горелка;

- Полагането (развиването) на ролките от мушамата трябва да става в посока перпендикуляри на наклона за оттичане на дъждовната вода;

- Преди залепяне на всяко руло, мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшестващите ивици с ≥ 80 mm в наддължна посока и ≥ 150 mm – в напречна;



Техническа спецификация за изпълнение на строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафоостове и възлови станици за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 10 от 18

- Без да се размества рулото се навива и се залепя от средата към двета края, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване;
- Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до място стапине на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото трябва да добие вида на пчелна пита);
- Мушамата се притиска към основата и по мястата на застъпване. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водопълътна връзка;
- При залепянето на втория пласт, същият се отмества спрямо първия такъв на 50 см, като напречните застъпвания на двета последователни пласта също не трябва да съвпадат.
- Недобре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига приподриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водопълътна връзка;
- Никога не трябва да се „поправят“ незалепените места чрез нагряване на мушамата отгоре;

3.3. Направа на шапки и поли от поцинкована ламарина:

1) Монтаж и закопчаване на съществуващата, демонтирана и възстановена ламарина от шапки по бордове в старото ѝ положение.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина 1 м.

2). Заготовка, доставка и монтаж на поли от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм за защита на вътрешната стена на бордове с височина $H > 30$ см.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на площ от 1 кв.м.

3). Заготовка, доставка и монтаж на нови блуци и водостоци на ниската страна на плоча.

Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на дължина от 1 м.

4). Заготовка, доставка и монтаж на нови водосточни казанчета и воронки. Изпълнителят да предвиди и включи в разходите си и безопасен достъп на работната ръка до покрива, както и обезопасяващ парапет по контура му или друго предпазно средство. Цената за този вид работа, която оферента следва да разработи и представи трябва да включва всички негови преки и допълнителни разходи и начисления за завършването на 1 бр.



Техническа спецификация за изпълнение на строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафолостове и възлови станици за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИИС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 11 от 18

4. Други изисквания

4.1. Изисквания към материала за хидроизолация на плоски покриви на база огъваеми битумни мушами:

Хидроизолационните материали на база огъваеми битумни мушами трябва да отговарят на изискванията от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г.), както и на Наредба №13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Освен това, съгласно чл. 32 от Раздел V Основни изисквания при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения на Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн. ДВ, бр. 89 от 2008 г.), /цитат/:

,,(1) Физико-механичните характеристики на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на плоски покриви на база огъваеми битумни мушами са, както следва:

1. якост на опън (надължно и напречно) – при основа стъклен воал - е съответно 300 N/5 см и 200 N/5 см; при основа стъклена тъкан - е съответно 500 N/5 см и 400 N/5 см; при основа нетъкан полиестерен текстил – е съответно 500 N/5 см и 350 N/5 см;
2. удължение (надължно и напречно) – при основа стъклен воал и стъклена тъкан - е 2 %; при основа нетъкан полиестерен текстил – е 30 %;
3. огъваемост при ниски температури - J минус 5 °C; за незавършен пласт J 0 °C;
4. устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост); при битумни мушами - е 90 °C; при битумнополимерни мушами - е 110 °C;
5. водонепропускливоост при налягане 0,01 MPa в продължение на 24 h;
6. дебелина; при еднопластова хидроизолация - не по-малка от 4 mm, а при многопластова - не по-малка от 3 mm за слой;
7. съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей) - резултатите са в границите на стойността, декларирана от производителя;
8. съпротивление на разлепване и съпротивление на срязване на снажданията - в зависимост от конкретните условия на строежа, но не по-малко от якостта на основния материал;
9. скеление на минералната посипка (отделяне на част от посипката от основата на мушамата) - J 10 % по маса;
10. устойчивост на корени - при покриви-градини.

(2) Изискванията при изпълнението на хидроизолационната система на база огъваеми битумни мушами в зависимост от вида на основата са, както следва:

1. бетон и циментна замазка - съгласно чл. 14, ал. 3;
2. дърво или дървени плоцости - равна, гладка, без замърсявания, суха, с влажност не повече от 12 %; допустимото отклонение на разстоянието между ребрата е ± 2 mm, а провисването между две съседни подпори - не повече от 5 mm;
3. топлоизолационни плоцости - деформируемостта на основата е не повече от 2 %. а неравностите са не по-големи от ± 2 mm;
4. профилна ламарина - деформацията е не повече от 2 %.



Техническа спецификация за изпълнение на строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станици за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 12 от 18

(3) Изискванията към закрепването и снажданията на хидроизолацията и на хидроизолационната система са определят с технологични указания, разработени от проектанта или от изпълнителя на хидроизолацията.

(4) Изискванията при изпълнението на хидроизолацията и на хидроизолационната система на база огъваеми битумни мушлами в зависимост от атмосферните условия са съгласно чл. 14, ал. 5 или 6.

(5) Видовете защита на неизползвани плоски покриви са, както следва:

1. тежка - от речен чакъл с пласт с дебелина 4 см и фракция от 15 до 30 mm;
2. лека - от светлоотражателни бои, едрозърнеста минерална посипка или метално фолио.

(6) За осигуряване на защитата на използвани плоски покриви се предвижда тежка защита посредством настийка от мозаични или бетонни площи, скара от дървесина или полимербетон и др., която се полага свободно или се залепва към повърхността на хидроизолацията. При покриви-градини повърхностният слой се изпълнява така, че да е осигурена защита срещу действието на кореновата система."

При доставката на материалите и елементите за изпълнение на обекта, Кандидатът представя всички необходими сертификати и технически одобрения, като посочва и търговската марка на материалите и изделията.

Гаранционният срок на материалите не може да бъде по-малък, от този, предложен от Изпълнителя за комплексното извършване на СРР.

Изпълнителят е длъжен да спазва инструкциите от производителя/ите/ за технологията на използване на материалите и срокове за съхранение на напасените покрития.

4.2. Изисквания към изпълнение, контрол и приемане на покривните хидроизолации:

Да се спазват изискванията и реда от:

- Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн. ДВ, бр. 89 от 2008 г.);
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г.);
- Наредба №13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.3. Изисквания към конструкциите от бетон:

Състоянието на изпълнената арматура преди окончателното заливане с бетон и циментова замазка се констатират и описват в Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверявящ, че са постигнати изискванията на проекта съгласно Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.).

 ENERGO-PRO	<p>Техническа спецификация за изпълнение на строително ремонти работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станици за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД</p>	<p>ТС-ИНС-166 Версия: v. 01 В сила от: 12.04.2016 г., Стр. 13 от 18</p>
4.4. Гаранционен срок на извършенияте СРР		
Предлаганият гаранционен срок не може да бъде по-малък от определения в чл. 20, ал. (4) от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г.).		
4.5. Начин на възлагане и приемане на изпълнението		
<p>Отговорното техническо лице от съответният Разпределителен обслужващ център (РОЦ) отправя към Изпълнителя техническо задание за конкретният обект.</p> <p>В срок от 5 (пет) работни дни Изпълнителят прави оглед на обекта, изготвя количествено-стойностна сметка и я предава за одобрение на техническото лице.</p> <p>Възлагането на конкретния обект се извършва с отделна поръчка на Възложителя, с която се определят конкретните параметри на обекта – дейностите по видове и количества, техническите изисквания, срокове за започване и изпълнение, изводите, по които ще се работи, други.</p> <p>Възлагането на изпълнение на конкретен обект се извършва от отговорните служители към дирекция Доставки на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД чрез стандартна, надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на Изпълнителя по факс или куриер.</p> <p>Изпълнителят заявява съгласие за изпълнение с подписане Потвърждение на поръчката и връщането му към Възложителя в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на възлагане.</p> <p>Възложените дейности се изпълняват по съгласуван между страните График, съгласно подадените Заявки за извършване на работи по съоръжения в електроенергийни обекти, изготвен и приет от представители на Възложителя и Изпълнителя.</p> <p>Изпълнителят започва работа по конкретния обект съгласно приетия График, след като бъде допуснат с наряд или нареждане от страна на експлоатационния персонал. Не се работи в почивни и празнични дни, както и след определеното работно време на Възложителя, освен ако няма писмено съгласие на Възложителя за конкретния случай.</p> <p>Възложителят предоставя информация за точното местонахождение на обектите, чрез упълномощено длъжностно лице от съответния РОЦ. След запознаване на място със съответния обект, Изпълнителят е длъжен да попълни Заявка за извършване на работа по съоръжения в електроенергийни обекти в РОЦ. Изпълнителят няма право да започне работа без да са направени необходимите действия за обезопасяване на обекта, съгласно изискванията на нормативната база за дейността.</p> <p>Приемането на обектите се инициира писмено от Изпълнителя; не по-късно от 3 (три) работни дни след завършване работата на конкретния обект. Изпълнителят изготвя ОД-ЕЕ-140 Протокол за извършени строително-монтажни работи (СМР) в два екземпляра, по един за двете страни по договора. Протоколът се подписва от представител на Изпълнителя и изпраща по факс/електронна поща на отговорното техническо лице за обекта, за проверка.</p>		



Техническа спецификация за изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и пъзлови станици за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

TC-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 14 от 18

Проверката трябва да се извърши в срок до 7 (седем) работни дни, считано от получаване на протокола.

При съмнения за наличието на несъответствия в изпратения от Изпълнителя OD-ЕЕ-140 Протокол за извършени строително-монтажни работи с реалните изпълнените дейности, отговорното техническо лице или специалист ВТК (в случай на проверка и от страна на отдел Вътрешен и технически контрол) изготвя OD-ЕЕ-196 Двустранен протокол за техническа инспекция. Протоколът се подписва от представителя/и на Изпълнителя и от всички служители, участващи в приемането на конкретния обект.

В срок до 2 (два) работни дни считано от датата на проверката на база данните от OD-ЕЕ-196. Двустранен протокол за техническа инспекция се изготвя OD-ЕЕ-165 Констативен протокол за несъответствия, в който същите се посочват и се определя срок за тяхното отстраняване – до 5 (пет) работни дни. Протоколът се подписва от отговорното техническо лице за обекта или от специалист ВТК (в случай на проверка и от страна на отдел ВТК) и изпраща по факс/имейл на Изпълнителя. Срокът за отстраняване на несъответствията започва да тече от деня, следващ датата на изпращане на констативния протокол.

- След отстраняване на констатираните несъответствия, Изпълнителят е длъжен да уведоми за това отговорното техническо лице за обекта по факс/имейл. Последният трябва да извърши проверка на място и/или по SAP, в срок до 5 (пет) работни дни от деня на получаване на уведомлението.

При оспорване на констатираните несъответствия от страна на Изпълнителя, се извършва повторна проверка на място от лицето, което ги е установило и негов прякоръководител, в присъствието на представител/и на Изпълнителя.

Заплащат се само действително извършените работи, доказани с OD-ЕЕ-140 Протокол за извършени строително-монтажни работи за съответните обекти.

Всички разходи за транспорт, трудови възнаграждения и механизация са за сметка на Изпълнителя и следва да се калкулират в единичните цени по дейности.

5. Безопасност на труда

Изпълнителят се задължава да подпише Споразумение за безопасност на труда, неразделна част от договора за изпълнение.

6. Видове строително-монтажни и ремонтни работи

6.1. Спецификации на извършваните строително-монтажни работи

№	Видове работи	Ед. мярка
1	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготвка на основата	M2
2	Демонтаж тенекеджийски работи	M2
3	Демонтаж на водосточни тръби	M
4	Демонтаж на олуци	M



Техническа спецификация за изпълнение на строителни ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станици за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

TC-ИНС-166

Версия: v. 01

В сила от: 12.04.2016 г.

Стр. 15 от 18

5	Демонтиране на водосточна канализация	бр.
6	Демонтиране на воронки	бр.
7	Приложение на циментова замазка от 2 до 6 см за покр. плоча	M2
8	Кофраж за чела и козирки	M2
9	Очукване и подмазване козирки и чела	M2
10	Доставка и монтаж широкове от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0,5 mm/	M
11	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0,5 mm/	M2
12	Монтаж на стари опуци и/или водосточни тръби	M
13	Доставка и монтаж опуци от поцинкована ламарина	M
14	Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	M
15	Доставка и монтаж на водосточни кананчета от поцинкована ламарина	бр.
16	Доставка и монтаж на воронки	бр.
17	Доставка и положение на 2 пласти хидроизолационна мембрана APP с вкл. битумен грунд, положени върху добре почиствана основа, като първи пласт е без посипка 3,00 kg/кв.м., а втори пласт с посипка 4,50 kg/кв.м.	M2
18	Направа на холкер с всл. материали	M.L.
19	Очукване на външна мазилка	M2
20	Направа външна пръскана вароциментова мазилка включително и материалите	M2
21	Направа външна гладка вароциментова мазилка включително и материалите	M2
22	Външна гладка дръжкосана вароциментова мазилка	M2
23	Очукване на вътрешна мазилка	M2
24	Направа на вътрешна вароциментова мазилка включително и материалите	M2
25	Външно боядисване с фасаден - 3.пласт включително и материалите	M2
26	Вътрешно боядисване с бял латекс двукратно включително и материалите	M2
27	Вътрешно боядисване с цвятен латекс двукратно включително и материалите	M2
28	Очукване и подмазване с вароциментов разтвор около врати, прозорци, решетки и др.	M
29	Изстъргване на бляжна боя по метални повърхности	M2
30	Грундирание на метални повърхности, вкл. материали	M2



Техническа спецификация за изпълнение на строителни ремонти работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и изловни станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 16 от 18

31	Бляжна боя по метални повърхности	M2
32	Боядисване със сребърен феролит, вкл. материалите	M2
33	Изкоп за подравняване	M3
34	Кофраж за площадка, борд. и подп.стени	M2
35	Доставка и полагане на бетон В15 за армирана бетонова настилка	M3
36	Доставка и полагане на бетон В20 за плочи, греди, пясък и др.	M3
37	Доставка, изработка и монтаж на армировка - обикновенна и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	КГ
38	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи за ф.б.мм	M2
39	Превоз бетони и разтвори от бетонов възел	M3
40	Покриване с полистилен машини и съоръжения	M2
41	Подмазване на цокъл с циментов разтвор	M
42	Направа на мозайка (бучарда) вкл. хастар	M2
43	Очукване и обработване (запълване) на фуга с битум	M
44	Направа на тръбно скеле – мобилно	M2
45	Остръгване на вътрешна боя	M2
46	Демонтаж зидария	M2
47	Развляяне тухлена зидария	M3
48	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 12,5 см	M2
49	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 25 см	M3
50	Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов разтвор	M2
51	Зидария тухла на 25 см	M3
52	Направа гипсова шпакловка по стени и тавани	M2
53	Направа шпакловка с теракол	M2
54	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд (бетонконтакт)	M2
55	Шприцоваве с циментов разтвор на стени и тавани	M2
56	Бляжно боядисване на столярски работи	M2
57	Бляжна боя на стени и тавани	M2
58	Бляжна боя по тръби	M
59	Разбиване бетон с къртачи	M3
60	Отвор в бетон с хилти за монтаж на арматура	БР



Техническа спецификация за изпълнение на строителни ремонти работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафоостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

ТС-ИНС-166

Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 17 от 18

61	Ръчно товарене строителни отпадъци и пръст	M3
62	Ръчно пренасяне и сваляне на строителни отпадъци.	M3
63	Превоз строителни отпадъци и пръст до депо. Такса смет не е включена в цената и се заплаща срещу представяне на документ.	ТОИ/КМ
64	Разчистване хрести	M2
65	Изсичане на дървета	БР
66	Полагане на армирана циментова замазка по подове включително и материали	M2
67	Демонтаж осветителни тела	БР
68	Демонтаж на мрежа и мет.конструкция	M2
69	Доставка и монтаж на метални конструкции (оградни панели, метални врати, решетки и др.)	КГ
70	Засиване на изкоп с трамбование	M3
71	Демонтаж настилка от тротоарни и базалтови плочи.	M2
72	Доставка и полагане на настилка от базалтови плочи включително пясъчна основа	M2
73	Доставка и полагане на бордюри	M
74	Доставка и разстиляне на трошен камък	M3
75	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с D=100 mm	M3
76	Почистване английски двор от тиня и строителни отпадъци	M3
77	Полагане на топлоизолация XPS 50 mm по фасади - на арм.шпакловка без боядисване	M2
78	Полагане на топлоизолация XPS 20 mm по фасади - на арм.шпакловка без боядисване за обръщане на отвори	M2
79	Демонтаж на сл. контакти и ключове	бр.
80	Доставка и монтаж на осветително тяло влагоустойчиво за монтаж на стена	бр
81	Доставка и монтаж сл. контакти	бр
82	Доставка и монтаж на сл. контакти	бр
83	Доставка и направа лампен излаз до 10m, вкл. СВТ 3x1,5 mm, скоби, ключове, кутни и др.	бр

6.2. Спецификация на материалите

Написание на материала	Стандарт
Битумен грунд	БДС EN 1848-1:2004 (или еквивалент)
Хидроизолация с посыпка APP мембрана 4,5 кг/м2	БДС EN 1848-1:2004 (или еквивалент)



Техническа спецификация за изпълнение на
строителни ремонтни работи (СРР) по АС
части и хидроизолация на трафопостове и
възлови станици за нуждите на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

TC-ИНС-166
Версия: v. 01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 18 от 18

Хидроизолация без посилка APP мембрана 3 кг/м ²	БДС EN 1848-1:2004 (или еквивалент)
Водосточни тръби и олуци	БДС EN 612:2005 (или еквивалент)
Гладка поцинкована ламарина 0,5 мм	БДС EN 10025-1:2005 (или еквивалент)
Олуци от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината /	
Фасаген (Български)	ISO 9001 (или еквивалент)
Латекс (Български)	ISO 9001 (или еквивалент)
Бляжна боя	БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент)
Сребърен феронит	БДС 12878-1975 (или еквивалент)
Бетон B15	БДС EN 206:2014; БДС EN 206:2014/NA:2015 (или еквивалент)
Бетон B20	БДС EN 206:2014; БДС EN 206:2014/NA:2015 (или еквивалент)
Гипсоцемакловачна смес	БДС EN 13279-1:2008 (или еквивалент)
Теракот	
Цимент	БДС 12017:1974 (или еквивалент)
Пълтна тухла за зидария	БДС EN 771-1:2011+A1:2015 (или еквивалент)
Газобетонни блокчета за зидария	БДС 16557:1987 (или еквивалент)
Стоманени изделия (стомана A1 и A2)	БДС EN 10079:2008 (или еквивалент)
Заварени мрежи	БДС EN 10080:2005 (или еквивалент)
Екструдиран пенополистирен (XPS)	БДС EN 13164:2012+A1:2015 (или еквивалент)
Осветителни тела - влагоустойчиви	БДС EN 60598-2-1:2002 (или еквивалент)
Кабел СВТ 2x1,5 мм ²	БДС 16291:1985 (или еквивалент)
Ключ за ел. осветление	БДС EN 60598-2-1:2002 (или еквивалент)
Други (по преценка на кандидата)	