

Техническа спецификация

За почистване и изправка на процеси по трасета на ВЕЛ ИИ в Сръб

изпълнена за:
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
 Варна, България
 бул. „Владимир Варненчик“ №258
 9009 Варна.

Автор	Изготвил:	Пламен Абаджийски - к.инженер ЕМ и СТН инженер РОД Шумади Гърбовище
Съдействие:	Пламен Маджидий МСУ	Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.
Подкрепа:	УГ на ГЕРБО-ПРО Мрежи АД	
Дата на влизане в сила:	12.04.2016 г.	
Име на файла	ТС-Сръб/464 Техническа спецификация за почистване и изправка на процеси по трасета на ВЕЛ ИИ в Сръб, вер.01.docx	

	Техническа спецификация за почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН и СрН	TC-СрН/НН-165 Версия: v.01 В сила от: 12.04.2016 г. Стр. 2 от 8
---	---	--

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за изпълнение на „Почистване и направа на просеки за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции по трасета на въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) ниско напрежение (НН)“ и „Почистване и направа на просеки за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции по трасета на ВЕЛ средно напрежение (СрН)“.

2. Технически изисквания по отношение на „Почистване и направа на просеки за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции по трасета на ВЕЛ НН“

2.1. Общи изисквания

Съгласно Наредба №16/09.06.2004 г. за сервигутните на енергийните обекти (обн. ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г.), следва да се осигури: почистване на сервигутните зони по дължината на електропроводите и осигуряване на изискуемите минимални разстояния между короните на дърветата и проводниците на електрическата мрежа.

При извършване на дейността трябва да се осигури надеждна защита на съоръженията на Възложителя – ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД от нанасяне на щети.

Поради спецификата на работа и невъзможността за обезопасяване на дадени участъци за продължителни периоди без прекъсване, следва да се заложи работа на дадено място двъя или повече пъти в непоследователни дни.

Височината на ерзета да не е повече от 5 см от нивото на терена.

Изсечната дървесина маса да бъде изнесена и складирана извън просеката на местата, указанни от упълномощения служител от съответната Общинска служба и/или да се предаде на собственика/ползвателя на служещия имот, освен случаите по чл.22, ал.12 от наредбата.

След приключване на работа, обектът да бъде почистен в срок от 24 часа.

За почистване на растителността под електропроводните трасета се получават разрешителни, както следва:

- при трасе през населени места и селищни образувания – от съответната Община;
- при трасе през горски територии извън населени места – от съответната Регионална дирекция по горите (РДГ):

Изпълнителят трябва да осигурява разрешенията, необходими за извършване на дейността и да осъществява контакктите със съответните институции, освен в случаите, когато съгласно нормативен акт се изисква задължително участие на Възложителя.

2.2. Описание на дейностите

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ НН



Техническа спецификация
за почистване и направа на просеки
по трасета на ВЕЛ НН и СрН

TC-СрН/НН-165
Версия: v.01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 3 от 8

№	Вид дейност	Мерна ед.	Характеристика и параметри
1	Почистване на дървесна и храстова растителност с диаметър до 8 см. с преносима горска техника	декар	<ul style="list-style-type: none">- изсичане на растителността е указаните параметри, намираща се в границите на сервитута;- разтрупване на отсечените стъбла при нужда;- изнасяне на отсечената растителност в страни от границите на сервитута;
2	Отсичане на единични дървета с диаметър от 8 до 30 см	брой	<p>Дейността включва:</p> <ul style="list-style-type: none">- отсичане на единично разположени дървета с указаните параметри;- разтрупване и кастрене на отсечените стъбла;- изнасяне на отсечените стъбла и клони в страни от границите на сервитута;
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см	брой	<p>Дейността включва:</p> <ul style="list-style-type: none">- отсичане на единично разположени дървета с указаните параметри;- разтрупване и кастрене на отсечените стъбла;- изнасяне на отсечените стъбла и клони в страни от границите на сервитута;
4	Оформяне на корони	брой	<p>Дейността включва:</p> <ul style="list-style-type: none">- кастрене на клони на дървета с диаметър над 8 см до оформяне на корони с размер не нарушащ границиите на сервитута;- изнасяне на отсечената растителност в страни от границите на сервитута;- в предложената цена се включват разходи за автоворника
5	Почистване на тревна и храстова растителност	кв.м	<p>Дейността включва:</p> <ul style="list-style-type: none">- косене и изсичане на растителност, намираща се в границите на сервитута на трафопостове, ВЕЛ НН и други нелинейни обекти;- изнасяне на отсечената растителност в страни от границите на сервитута;
6	Натоварване, извозване и разтоварване на отпадъчна дървесина до депо. Такса смет не е включена в цената и се заплаща при представяне на документ от депо.	куб.м/км	<p>Дейността включва:</p> <p>Натоварване, извозване и разтоварване на отпадъчна дървесина до депо.</p>
7	Използване на автовийшка.	мсм	Използва се по изключение (например: При отсичане на големи дървета)

3. Технически изисквания за изпълнение на „Почистване и направа на просеки за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции по трасета на ВЕЛ СрН”

3.1. Общи изисквания

Съгласно Паредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (оби. ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г.), следва да се осигури почистване на сервитутните зони по дължината на електропроводите и осигуряване на изискуемите минимални разстояния между короните на дърветата и проводниците на електрическата мрежа.

При извършване на дейността трябва да се осигури надеждна запътка на своръженнята на Възложителя от нанасяне на щети.

Поради спецификата на работа и невъзможността за обезоцаяване на дадени участъци за продължителни периоди без прекъсване, следва да се заложи работа на дадено място два или повече пъти в непоследователни дни.

Височината на среза да не е повече от 5 см. от цивото на терена.

Изсечената дървесина маса да бъде изнесена и складирана извън просеката на местата, указанi от упълномощения служител от съответната Общинска служба или Регионална дирекция по горите и/или да се предаде на собственика/ползвателя на служещия имот, освен случаите по чл.22, ал.12 от паредбата.

След приключване на работа, обектът да бъде почищен в срок от 24 часа.

Отсичането и разчистването да се извършва при такива условия, че след мероприятието да има възможност за свободно преминаване на автомобили с повишена проходимост под ВЕЛ.

За почистване на растителността под електропроводните трасета се получават разрешителни, както следва:

- при трасе през населени места и селищни образования – от съответната Община;
- при трасе през горски територии извън населени места – от съответната Регионална дирекция по горите (РДГ);
- при трасе през защитени територии от РНОСВ.

Изпълнителят трябва да осигурява разрешенията, необходими за извършване на дейността и да осъществява контактите със съответните институции, освен в случаите, когато съгласно нормативен акт се изисква задължително участие на Възложителя.

3.2. Описание на дейностите

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН

№	Вид дейност	Мерна единица	Характеристика и параметри
1	Почистване на дървесна и храстова растителност	декар	- изсичане на растителността с указанието на параметри, намираща се в границите на



Техническа спецификация
за почистване и направа на просеки
по трасета на ВЕЛ III и СрII

TC-СрII/НН-165

Версия: v.01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 5 от 8

	диаметър до 8 см. с преносима горска техника		сервигута; - разтрупване на отсечените стъбла при нужда; - изнасяне на отсечената растителност встрани от границите на сервигута;
2	Почистване на дървесна и храстова растителност с диаметър до 18 см с преносима горска техника	декар	- изсичане на растителността с указаните параметри, намираща се в границите на сервигута; - разтрупване на отсечените стъбла при нужда; - изнасяне на отсечената растителност встрани от границите на сервигута;
3	Почистване на храстова растителност и изсичане на дървета с диаметър от 18 до 30 см до 20 бр. на декар	декар	Дейността включва: - изсичане на растителността с указаните параметри, намираща се в границите на сервигута; - разтрупване на отсечените стъбла при нужда; - изнасяне на отсечената растителност встрани от границите на сервигута;
4	Почистване на храстова растителност и изсичане на дървета с диаметър от 18 до 30 см над 20 бр. на декар	декар	Дейността включва: - изсичане на растителността с указаните параметри, намираща се в границите на сервигута; - разтрупване на отсечените стъбла при нужда; - изнасяне на отсечената растителност встрани от границите на сервигута;
5	Отсичане на единични дървета с диаметър от 8 до 30 см. Забележка: Позицията се отнася за единично разположени дървета, които не са включени в позиции 1, 2, 3 и 4	брой	Дейността включва: - отсичане на единично разположени дървета с указаните параметри, намиращи се в границите на сервигута; - разтрупване на отсечените стъбла при нужда; - изнасяне на отсечената растителност встрани от границите на сервигута;
6	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см.	брой	Дейността включва: - отсичане на единично разположени дървета с указаните параметри; - разтрупване и кастрене на отсечените стъбла; - изнасяне на отсечените стъбла и клони в страни от границите на сервигута;
7	Оформяне на корони	брой	Дейността включва: - кастрене на клони на дървета с диаметър над 8 см до оформяне на корони с размер, непаруващ границите на сервигута; - изнасяне на отсечената растителност



8.	Почистване основи на железопреплетъчни стълбове	брой	встрани от границите на сервитута; - предложената цена включва разход за автогишка
9.	Почистване на просека с булдозер	декар	Дейността включва: - изсичане на дървесна и храстова растителност върху и около основата на стълба; - почистване основата на стълба от инертни материали до откриване на бетонната пирамида; - изнасяне на отсечната растителност встрани от границите на сервитута;
10.	Почистване на тревна и храстова растителност около нелинейни обекти	Кв.м	Дейността включва: - изкореняване на дървесна и храстова растителност; - изнасяне на растителността встрани от границите на сервитута; - подравняване на терена;
11.	Натоварване, извозване и разговарване на отпадъчна дървесина до депо. Такса смет не е включена в цената и се заплаща при представяне на документ от депо	Куб.м/км	Дейността включва: Натоварване, извозване и разговарване на отпадъчна дървесина до депо.
12.	Използване на автогишка	А/СМ	Използва се по изключение (например: Пръ отсичане на големи дървета)

4. Начин на възлагане на работата и приемане на изпълнението

Възлагането на конкретния обект се извършва с отделна поръчка на Възложителя, с която се определят конкретните параметри на обекта – дейностите по видове и количества, техническите изисквания, срокове за започване и изпълнение, изводите, по които ще се работи, други.

Възлагането на изпълнение на конкретен обект се извършва от отговорните служители към дирекция Доставки на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД чрез стандартна, надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на Изпълнителя по факс, имейл или курier.



Изпълнителят заявява съгласие за изпълнение с подпираване на Потвърждение на поръчката и връщането му към Възложителя в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на възлагане.

Възложените дейности се изпълняват по съгласуван между страните График, изгoten и приет от представители на Възложителя и Изпълнителя, не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на потвърждение на поръчката.

Изпълнителят започва работа по конкретния обект съгласно приетия График, след като бъде допуснат е наряд или нареддане от изпълнителя на експлоатационния персонал на възложителя. Не се работи в почивни и празнични дни, както и след определеното работно време на Възложителя, освен ако няма писмено съгласие на Възложителя за конкретния случай.

Възложителят предоставя информация за точното местонахождение на обектите и подходите към тях, чрез упълномощен служител от съответния РОЦ. След запознаване на място със съответният обект, Изпълнителят е длъжен да запълни Заявка за извършване на работа по съоръжения в електроенергийните обекти (по образец на Възложителя - OD-ЕЕ-339) в срок до 10 (десет) работни дни от датата на потвърждението на поръчката в РОЦ. Изпълнителят няма право да започне работа без да са направени необходимите действия за обезопасяване на обекта, съгласно изискванията на нормативната база за дейността. Възложителят изключва и обезопасява ВЕЛ при опасност от падане на дървета върху проводниците, както и демонтаж на същите при необходимост.

Приемането на обектите се инициира писмено от Изпълнителя, не по-късно от 3 (три) работни дни след завършване работата на конкретния обект. Изпълнителят изготвя OD-ЕЕ-140 Протокол за извършени строително-монтажни работи (СМР) в два екземпляра, по един за двете страни по договора. Протоколът се подписва от представител на Изпълнителя и изпраца по факс/електронна поща на отговорното техническо лице за обекта, за проверка.

Проверката трябва да се извърши в срок от 7 (седем) работни дни, считано от получаване на протокола.

При съмнения за наличието на несъответствия в изпълнения от изпълнителя OD-ЕЕ-140 Протокол за извършени строително-монтажни работи с реално изпълнените дейности, отговорното техническо лице или специалист ВТК (в случай на проверка и от страна на отдел ВТК) изготвя OD-ЕЕ-196 Двустранен протокол за техническа инспекция. Протоколът се подписва от представителя/и/ на изпълнителя и от всички служители, участващи в приемането на конкретния обект.

В срок до 2 (два) работни дни считано от датата на проверката на база данните от OD-ЕЕ-196 Двустранен протокол за техническа инспекция се изготвя OD-ЕЕ-165 Констатилен протокол за несъответствия, в които същите се посочват и се определя срок за тяхното отстраняване - до 5 (пет) работни дни. Протоколът се подписва от отговорното техническо лице за обекта или от специалист ВТК (в случай на проверка и от страна на отдел ВТК) и изпраца по факс/имейл на Изпълнителя. Срокът за отстраняване на несъответствията започва да тече от деня, следващ датата на изпращане на констатилен протокол.

След отстраняване на констатираниите несъответствия, Изпълнителят е длъжен да



Техническа спецификация
за почистване и направа на просеки
по трасета на ВЕЛ НП и СрН

TC-СрН/НН-165
Версия: v.01
В сила от: 12.04.2016 г.
Стр. 8 от 8

уведоми за това отговорното техническо лице за обекта по факс/имейл. Последният трябва да извърши проверка на място и/или по SAP, в срок до 5 (пет) работни дни от деня на получаване на уведомлението.

При оспорване на констатирани несъответствия от страна на изпълнителя се извършва повторна проверка на място от лицето, което ги е установило и негов пряк ръководител, в присъствието на представител/и на Изпълнителя.

Заплаща се само действително извършените работи, доказвани с приемо-предавателни протоколи за съответните обекти.

Всички разходи за транспорт, трудови възнаграждения и механизация са за сметка на Изпълнителя и следва да се калкулират в единичните цени по дейности.

4. Изисквания по безопасност на труда

Избраният за Изпълнител се задължава да подпише Споразумение за безопасност на труда, неразделна част от договора за изпълнение.

Преди започване на работа извършителите подлежат на задължителен инструктаж по безопасност.

5. Приложения

- 5.1. OD-EE-140 Протокол за извършени строително-монтажни работи (с реално изпълнените дейности);
- 5.2. OD-EE-165 Констативен протокол за несъответствия;
- 5.3. OD-EE-196 Двустранен протокол за техническа инспекция;
- 5.4. OD-EE-339 Заявка за извършване на работа по съоръжения в електроенергийните обекти;
- 5.5. Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на снергийните обекти (обн. ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г.),