

№ 00-1533/06.10.2016.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА
УРЕДБА ТИП КРУ ПО ПРИЛОЖЕНА
ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД."

06.10.2016

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки

ЕИК 204146759

Т +359-52-577 631
Ф +359-52-660 855
М +359-884-744 005

Борислав Борисов
BorislavNikolaev.Borisov@
energo-pro.bg

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 5: Относно токовите напреженовите трансформатори в модулите с прекъсвач – трябва ли да са одобрен тип за търговско мерене на електроенергията?

Отговор 5: Да, токовите напреженовите трансформатори трябва да са одобрен тип средство за търговско измерване и да са преминали първоначална проверка.

Въпрос 6: Относно показаният инструмент "VA" на еднолинейната схема (вграден в КРУ):

- а) може ли да приемем, че е отделен инструмент;
- б) може ли да приемем, че е трифазен/цифров и електрическите величини, които измерва и показва са: V, A, P, Q, S и $\cos \phi$, чрез превключване на дисплея;
- в) какъв трябва да бъде класът на точност на инструмента;
- г) трябва ли да има възможност за запис и с каква продължителност (време) или брой записи и през какъв интервал;
- д) трябва ли да има комуникационни възможности и ако да, през какъв порт и протокол;

Отговор 6: Показаният инструмент "VA" е доставка на Възложителя.

С уважение,

**ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД**

Борислав Борисов
Специалист доставки

Живко Стефанов
Специалист ПС