

УСХ. № 08 1889 / 31.10.2016г.



ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До всички кандидати за участие в процедура с предмет: **Доставка на кабели NAYY с PVC изолация и алуминиеви жила по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД .**

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 204146759

Цветан Зирков

Т.052/660519

Ф.052/660855

Tzvetan.Zirkov@energo-pro.bg

31.10.2016

Отговор на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Кабелите със сечения 3x240+120; 3x185+95; 3x150+70; 3x120+70; 3x95+50; 3x70+35; 3x50+25 да бъдат NAYY-J. Кабелите със сечения 4x25; 4x16 и 2x16 да бъдат NAYY-0.

Цветовото обозначение изпълнява изискванията на Наредба No 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

С уважение,
Мартин Костадинов
Специалист Стандартизация
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Мирослав Митев
Специалист ТС
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД