

ПРОТОКОЛ №4

На 22.05.2017 г., в 10:30 часа, в гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205 се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Обработка на масло в силови трансформатори, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”, в състав:

Председател на комисията:

1. Веселин Александров Александров – Специалист Доставки.

Членове на комисията:

2. Петър Иванов Живков – Началник отдел ОП и ВС;

3. Георги Динев Танчев – Специалист РП и КО;

4. Кремена Йорданова Костадинова - Специалист Доставки;

5. Дияна Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт дирекция „Правна“.

Комисията след като разгледа представеното от експертните лица в Комисията техническо становище, реши съгласно чл. 104, ал.5 от ЗОП и т. 6.2. от Техническата спецификация на Възложителя, да изиска от участника **Консорциум „Преос-Трафо“** технически паспорт на вакуум-дехидратиращата машина, която участника е посочил в своето техническо предложение, че ще използва за изпълнение на поръчката.

Изисканата техническа документация трябва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни от датата на уведомяване на Участника **Консорциум „Преос-Трафо“**.

Комисията прецени, че техническото становище е обективно и компетентно дадено по отношение на Участниците „СЖС България“ ЕООД и „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД, като реши същото да бъде прието и да бъде приложено като неразделна част от настоящия протокол.

Въз основа на предоставеното техническо становище Комисията взе решение да отстрани Участника **„Централна Енергоремонтна База“ ЕАД** от по нататъшно участие в процедурата без да бъде разгледано ценовото му предложение на основание чл. 107, ал.2, буква а) поради това, че предложената от участника вакуум-дехидратиращата машина не отговаря на обявените в техническата спецификация към документацията за участие на възложителя технически параметри за минимален дебит на вакуум-дехидратиращата машина - 3000 л./час.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи работата си след получаване на изисканите документи.

Приложение: Техническо становище от 22.05.17.

Комисия:

Председател:

1.....	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД</div> Веселин Александров;
Член	 Петър Живков;
2.....	 Георги Танчев;
3.....	 Кремена Костадинова;
4.....	 Дияна Керемитчиева



01-1231

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

Дирекция Доставка и логистика
Веселин Александров
Сп. Доставки

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е,
бул. Вл. Варненчик 258,
Варна 9009
ЕИК 104518621

Техническо предложение за обработване на масло в силови трансформатори в подстанции

Прегледахме техническите предложения на предоставените от три фирми документи и имаме да следното становище:

Техническо предложение – ЦЕРБ

Срокът за изпълнение на поръчката е 200 дни, което изключително дълъг период на работа. Също така декларираната вакуум-дехидратираща машина има дебит 200л/час, което е много под исканият минимален дебит от спецификацията на ЕНЕРГО-ПРО (мин 3000 л/ч). В документацията липсва паспорт на машината изисквана в техническата спецификация от ЕНЕРГО-ПРО.

Техническо предложение не отговаря на техническите изисквания

Техническо предложение – Консорциум „Преос-Графо“

В предложението им са декларирани три машини с различен дебит, като само една отговаря на нашата спецификация, а именно тази 6000 л/ч. Не допускаме работа на две отделни машини едновременно. Срокът на изпълнение е малко дълъг (30 дни), но може да го сметнем като приемлив. В документацията липсва паспорт на машината изисквана в техническата спецификация от ЕНЕРГО-ПРО.


Да се изиска от участника представяне на технически паспорт на машините (съгласно т. 6.2 от ТС-ТСП-181 Техническа спецификация за обработка на масло на силови трансформатори)


Техническо предложение – SGS България ЕООД

В предложението им е декларирана една машина, която отговаря на нашата спецификация, а именно 6400 л/ч. Срокът на изпълнение е малък (14 дни), което е говори за бързо реагиране на фирмата.

Техническо предложение отговаря на техническите изисквания.

С уважение,


.....
/ Георги Танчев
Сп. РПКО/ОРПВС/


.....
/ Петър Живков
н-к ОПВС Запад/ОРПВС/