

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на
кабелни шкафове и разпределителни табла
за мачтов трафопост по обособени позиции
за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД"

06.07.2017

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1: Моля да уточните, за входящия вертикален товаров разединител, задължение на Възложителя или на Изпълнителя е и трябва ли да бъде зареден с предпазители в гнездата?

Отговор 1: Кабелните разпределителни шкафове/КРШ/ трябва да бъдат оборудвани с вертикални товари разединител-предпазители /ВТРП/ NH 2 - 400А, без предпазители.

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД ще оборудва КРШ с високомощни предпазители за НН според всеки конкретен случай.

Въпрос 2: Моля да уточните за изходящите вертикални товари разединители /ВТРП/, задължение на Възложителя или Изпълнителя трябва да бъдат?

Отговор 2: Всички ВТРП NH-2 400А за ВХОД и ИЗХОД са задължение на Изпълнителя.

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД няма да осигурява разединител – предпазители.

Въпрос 3: Моля да уточните за ТП с мощност до 100kVA, входящия товаров вертикален разединител с какъв номинален ток и габарити на предпазители е предвиден да бъде?

Отговор 3: Табло за МТП с трансформатор 100KVA да се оборудва като за Трафопост с мощност до 250 KVA.

Въпрос 4: Моля да уточните по какъв начин ще се монтира таблото към желязорешетъчен стълб /ЖРС/ и какъв крепеж е необходим за монтажа?

Отговор 4: Възложителят оставя правото на кандидатите да предложат крепеж за монтаж на табло за МТП към ЖРС.

С уважение,

Борислав Борисов
Специалист доставки

Йордан Йорданов
Специалист стандартизация

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки

ЕИК 204146759

Т +359-52-577 631

Ф +359-52-660 855

М +359-884-744 005

Борислав Борисов
BorislavNikolaev.Borisov@
energo-pro.bg