

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,  
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До всички кандидати за участие в процедура в процедура на договаряне с обявление с предмет: **Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на SCADA система**

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД  
Варна Тауърс, кула Г  
бул. Владислав Варненчик 258  
гр. Варна 9009

БИК 202104220

Изх.№1850/21.07.2017

Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с публикувана процедура с предмет: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на SCADA система за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД и реф. №108/2017, бихме искали да зададем следния въпрос:

**Въпрос 1:**

Какъв е общият брой на сигналите, влизащи във всички отдалечени устройства (входове и изходи), свързани в цялата SCADA система?

**Отговор на въпрос 1:**

Към момента общият брой на всички променливи (тагове) на всички обекти свързани към настоящата SCADA е приблизително 50000.

С уважение,

Кремен Петков  
Н-к Управление на мрежата Горна Оряховица



Дарина Колева  
Н-к Доставки

