

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на
автоматични прекъсвачи по обособени позиции
за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД".

УВХ. № 1947 / 03.08.2017

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки и

ЕИК 204146759

Т +359-52-660 869

Ф +359-52-660 855

М +359-884-703 222

Ивайло Колев
lvaylo.kolev@energo-pro.bg

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос: 1

Ще бъде ли приета оферта, която предлага прекъсвачи от серия NM8S на Chint?

Отговор на въпрос 1:

Съгласно точка 4.9 от изискванията в техническата спецификация за Автоматичните прекъсвачи ниско напрежение е упоменато, че АП с номинален ток 160, 250 и 400 А да бъдат „категория А“, а тези с номинален ток 630, 1000, 1600 А да бъдат „категория В“ съгласно БДС EN 60947-2:2006(или еквивалентно).

Производителя Chint е определил NM8S като категория на използване „А“.

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.