

ПРОТОКОЛ *№ 4*

Днес, 22.11.2017 г., в 10.00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Пламен Христов Панайотов –Специалист Доставка;

Членове на комисията:

2. Пламен Георгиев Тунчев – Началник отдел УСТИ;
3. Пламен Боянов Гарев – Началник отдел КЕК;
4. Неделина Христова Петкова – Специалист Доставка;
5. Диляна Стоянова Керемитчиева – Юрисконсулт,

се събра и реши на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП във връзка с чл.104, ал.5 от ЗОП, да изисква допълнителните доказателства и разяснения от кандидата „Емсист-6“ ООД, гр. София във връзка с посочените в техническото им предложение данни на предлагания от тяхна страна уред, а именно:

1) Дали предлаганият уред отговаря на следните стандарти, посочени в техническата спецификация на Възложителя :

- БДС EN 50160:2010 (или еквивалентен);
- БДС EN 61140:2016(или еквивалентен);
- БДС EN 61869-1:2009(или еквивалентен);
- БДС EN 61869-2:2012(или еквивалентен);
- БДС EN 60529:2011(или еквивалентен).

2) Дали предлаганият уред отговаря на изискванията от 3.1.6. от техническата спецификация на Възложителя – да работи до 2000м надморска височина.

3) Дали на уреда се поставя СЕ маркировка.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи след получаване на разясненията и допълнителните документи.

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

Подп

1.....;

2.....;

3.....;