

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:

**ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ: Доставка на
изолатори по обособени позиции за нуждите
на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД**

ИЗХ № 4819 / 7.11.17:

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставка и

ЕИК 202104220

Т +359-52-660 869

Ф +359-52-660 855

М +359-884-703 222

Ивайло Колев

lvaylo.kolev@energo-pro.bg

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос: 1

Ще бъде ли прието техническо предложение с материал на изолаторите различен от електропорцелан?"

Отговор: 1

В техническите спецификации за трета и четвърта обособена позиция относно изисквания и т.3.1. е записано, че материалът на изолаторите трябва да бъде електропорцелан.

С уважение,

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.