

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет:

**ДОСТАВКА НА ИЗОЛАТОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА  
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД,**

по следната обособена позиция :

Обособена позиция № 1: Доставка на стъклени висящи изолатори за ВЕЛ средно напрежение;

Обособена позиция № 2: Доставка на изолатори за ВЕЛ ниско напрежение;

Обособена позиция № 3: Доставка на проходни изолатори за средно напрежение;

Обособена позиция № 4: Доставка на подпорни изолатори средно напрежение.

*/позициите, за които се кандидатства се маркират със знак X/*

**ОТ: ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
2. Декларираме, че стъклените висящи изолатори за ВЕЛ средно напрежение, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.
3. Предлагаме срок на доставка за 5% от прогнозното количество – 40 (Четиридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме срок за замяна на дефектна или некачествена стока: до 5 / Пет / календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя.
5. Предлагаме срок на гаранция – 12 (Дванадесет) месеца от датата на получаване на стоката и подписване на приемо-предавателен протокол.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че ЛИМТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД,  
чл.2, ал.1.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 90 (деветдесет) дни от датата, определена за предаване на офертите.
9. Декларираме, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме: а) документ за изпълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя придружено от:

- Техническа документация на български език в съответствие с техническата спецификация.
  - Техническите данни и характеристики на изделията да се предоставят в табличен вид съгласно Приложенията - в техническите спецификации.
  - Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите, на които отговаря;
  - Протоколи от типови изпитания, проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно), включително и за устойчивост на агресивни среди;
  - Образец на заводско изпитание за изходящ контрол;
  - Образец на гаранционна карта на изделията;
  - Каталог на предлаганите изделия;
  - Инструкция за транспортиране, съхранение, монтаж и експлоатация.
- документ от производителя за официално представителство на кандидата, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие (посочва се ако е приложимо);
- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – оригинал (посочва се ако е приложимо);
- Мостра на изделията

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

Дата: 19.02.2018год.

Град: Варна

*Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.*



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА  
ИЗОЛАТОРИ ЗА СЪКЛЕНИ ВИСЯЩИ ИЗОЛАТОРИ  
ЗА ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ  
ЛИНИИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ**

**Приложение № 2 Технически характеристики**

№	Характеристики на изолатора	Мярка	Изискване	Предложение
1	Предложение			Shandong Ruitai Glass Insulator Co., Ltd.
2	Място на производство			Xintai, China
3	Тип – означение			U70BS
4	Основен стандарт			IEC60383
5	Номинално работно напрежение	kV	20	20
6	Едноминутно издържано напрежение с промишлена честота 50Hz под дъжд	kV	➤ 40	>40
7	Сухо разрядно напрежение	kV	➤ 70	>70
8	Импулсно изпитвателно напрежение при пълна (стандартна) вълна +/- 1.2/50 μs	kV	100/100	100/100
9	Минимален път на пропълявяване	mm	>/= 303	>/=303
10	Минимална разрушаваща сила на опън	kN	>/= 70	>/=70
11	Метален стержен (кльопел)	mm	16	16
12	Гаранционен период	Месеци		24
13	Проектен експлоатационен	Години		40

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

Дата: 19.02.2018год.

Град: Варна

5