

ПРОТОКОЛ №4

На 14.09.2018 г., в 10:00 часа, в гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205 се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии СрН и НН за нуждите на Електроразпределение Север АД“ в състав:

Председател на комисията:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1
ОТ ЗЗЛД**

авки“;
от транспорта“;
илница;
ии – Запад;

Комисията след като разгледа представените от експертните лица в Комисията технически становища по отношение на автомобила и монтираното в него оборудване, реши съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и т. 5.1. от Техническата спецификация на Възложителя, да изиска от кандидата „Мегер България“ ЕООД разяснение каква марка и модел автомобил предлага, като превозно средство, което ще бъде оборудвано, като посочи изрично гаранционният му срок. Така също, кандидата следва да представи писмено потвърждение, че предлагания уред (рефлектометър) Teleflex VX разполага с клиентски интерфейс на български език, както е заложено в т.10 от техническите параметри на специализираното оборудване. Изисканите разяснения и допълнителни документи следва да бъдат предоставени в срок от 5 работни дни от датата на уведомяване на кандидата.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи работата си след получаване на поисканите разяснения и допълнителни документи.

- Приложения:
- Техническо становище – автомобил от 27.08.2018 г.
 - Техническо становище – лабораторно оборудване от 13.09.2018 г.

Комисия:

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1
ОТ ЗЗЛД**

Вътрешна комуникация

До

Копие

Т
Ф

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1
ОТ ЗЗЛД**

Техническо становище по процедура Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии СрН и НН за нуждите на "Електроразпределение Север" АД

След обстоен преглед и оценка на техническата оферта, на база представена от участника Мегер България ЕООД документация, даваме следното техническо становище:

1. Рефлектометър – предлагания уред Teleflex VX - отговаря на изискванията на техническата спецификация. Фирмата е приложила ръководство за експлоатация. Главното меню е с опция да се избира работен език на системата. Преди да се премине към следващия етап на процедурата:

Да се изиска писмено потвърждение от участника, че уреда разполага с клиентски интерфейс на български език, както е заложено в т.10 от техническите параметри на специализираното оборудване!

2. Ударно импулсен генератор (ЩОС) – предлаган модел SWG 1750CD – отговаря на техническите изисквания.
3. Уред за високоволтови изпитания (кенотрон) – предлаган модел НРG 80 Н с управление от BPS5000-d – отговаря на техническите изисквания.
4. Уред за точно локализиране на мястото на повредата по акустичен метод – предлагано устройство Digiphone Plus – отговаря на техническите изисквания на възложителя.
5. Уред за трасиране и определяне местоположението на положените в земята кабели и метални проводни. Предлаган уред Ferrolux FLG 200 в комплект с аудио честотен приемник FLE 10 – отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

6. Модул свързващи кабели – отговаря на техническите изисквания.

Петър
Н-к о

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1
ОТ ЗЗЛД**

Вътрешна комуникация

До

Копие

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1
ОТ ЗЗЛД**

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Варна Гауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009
Павел Павлов
Т: 052 577 289

Становище по техническо предложение за „Техническа спецификация за доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии СрН и НН .

- ❖ Относно техническо предложение на „Мегер България“ ЕООД
 - В доклад № 13/05913 точка 1. Завършено превозно средство, на марка е посочено :
 - RENAULT или OPEL или VAUXHALL или NISSAN.
 - Моля да се уточни какво се има в предвид.

- ❖ Посочените технически данни на RENAULT MASTER отразени в доклад № 13/05913 отговарят на общите изисквания и технически данни за специализирания автомобил.
 - Не е посочен гаранционен срок.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, Т.1
ОТ ЗЗЛД**