

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

„Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товари прекъсвачи по обособени позиции за нуждите за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Декларираме, че товарите автоматични прекъсвачи ниско напрежение, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка – 10 (десет) календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка;
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени товари автоматични прекъсвачи до 10 /десет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
5. Предлагаме срок на гаранция - 5 години от датата на доставка.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че Филкаб АД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

**1.2. Техническо предложение по втора обособена позиция**, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - НП

*Документът за упълномощаване следва да бъде нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в обществената поръчка – оригинал или заверено копие.*

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя с приложения:

- декларация за съответствие и декларация за експлоатационни показатели;
- техническите данни да се предоставят в табличен вид съгласно Приложение 1;
- протоколи от последните типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории;
- протоколи от заводско изпитание за изходящ контрол;
- сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- списък на всички стандарти и норми, използвани за изработване и изпитване на изделията;
- описание на предлаганите изделия и аксесоари с всички параметри, защитни характеристики и монтажни размери;
- инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация;
- условия и срок на гаранцията на изделието.
- документ от производителя за официално представителство на участника на територията на Република България, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) – *копие - (представя се когато участникът не е производител на изделията)*;
- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) – *оригинал*.

в) по една мостра от всеки тип на стоките, които ще се доставят.

Необходимо е участникът да предостави по един брой мострен образец на всеки товаров прекъсвач. Мострите се обозначават по начин, от който да е видно на кое предложение отговарят. Мострите ще бъдат използвани с цел запознаване на комисията с точното изпълнение и избраните технически решения при изработката на изделията от страна на участника. Целостта на мострите няма да бъде нарушена.

**Важно:** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изпита предоставените от участниците мостри (образци) за функционалност и съответствие с техническите изисквания на настояща документация. При констатирано несъответствие, на участника ще бъдат върнати предписания за отстраняването им, като участникът ще има на разположение 10 календарни дни за отстраняване на несъответствията и представяне на коригирана мостра). Участниците, чиито мостри не отговарят на техническите изисквания ще бъдат отстранени от участието в процедурата.

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

AS/NO

8. Декларираме, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

Техническа спецификация за товари прекъсвачи за ниско напрежение

Приложение 1 Технически данни на товари прекъсвачи

№	Параметър	Стойност				
		един		три		
1	Производител, тип	NOARK, Ex91125				
2	Място на производство (държава)	Китай				
3	Брой полюси	един		три		
4	$I_n$ [A]	63	100	63	100	125
5	Основен стандарт	IEC/EN 60947-3				
6	Номинална включвателна способност при късо съединение $I_{cm}$ , kA:	1,26	2,5	1,26	2,5	2,5
7	Работна изключвателна способност $I_{cs}$ , kA	-	-	-	-	-
8	Механична изнosoустойчивост, к. ц.	20000	20000	20000	20000	20000
9	Електрическа изнosoустойчивост, к. ц.	4000	4000	4000	4000	4000
10	Изпитателно напрежение с честота 50 Hz за 1 min, kV	6	6	6	6	6
11	Номинален ток на термична устойчивост $I_{cw}$ , kA	0,756	1,2	0,76	1,2	1,5
12	Изоляционно напрежение $U_i$ , V	500	500	500	500	500
13	Загуби на мощност за полюс $\Delta P$ , W/pole	1,5	0,7	7,9	4,2	8,3
14	Комутационна честота, к. ц./час					
15	Дебелина на сребърно покритие на контакти, $\mu m$	3	3	3	3	3
16	Вид и сечение и на шините и жилата на кабелите за присъединяване	Клеми за проводник 10-50mm <sup>2</sup> Шина 0.8-2mm				
17	Сила за вкл., N	22	22	22	22	22
18	Ширина на товаров прекъсвач, mm	18	18	54	54	54
19	Тегло, kg	0,09	0,09	0,27	0,27	0,27

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.