

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

За Първа обособена позиция – Доставка на Арматура за УИП 4x35мм²

КАНДИДАТ: „Филкаб“ АД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по първа обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	30 кал. Дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
А. Оценка на опъвателна клема за УИП 4x35мм2		A=60
A1. Възможност за изпадане на елементи от конструкцията на клемата при монтаж	При пълно развиване на болтовете може да се разглоби на съставни части.	A1=10
A2. Вид на маркировката	Маркировката е релефна	A2=10
A3. Липса/наличие на остри ръбове	Липсват остри ръбове	A3=40
Б. Оценка на носеща клема за УИП 4x35мм2		B=60
B1. Възможност за изпадане на елементи от конструкцията на клемата при монтаж	Има възможност от изпадане на елементи	B1=10
B2. Вид на маркировката	Маркировката е релефна	B2=10
B3. Липса/наличие на остри ръбове	Липсват остри ръбове	B3=40
В. Оценка на кука 250мм за УИП 4x35мм2		B=80
Дебелина на покритието на куката	Средно 85 μ m	B=80

Прилагане на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$A = A1 + A2 + A3 = 10 + 10 + 40 = 60$$

$$B = B1 + B2 + B3 = 10 + 10 + 40 = 60$$

$$\underline{\text{ТО1}} = (0,4 \times A) + (0,4 \times B) + (0,2 \times B) = (0,4 \times 60) + (0,4 \times 60) + (0,2 \times 80) = 24 + 24 + 16 = \underline{\text{64 точки}}$$

Подпись на комисията:

1. **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2**
2. **АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД**
3.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

За Първа обособена позиция – Доставка на Арматура за УИП 4x35мм²

КАНДИДАТ: „Икон 7“ ЕООД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по първа обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	29 кал. дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
А. Оценка на опъвателна клема за УИП 4x35мм2		A= 60
A1. Възможност за изпадане на елементи от конструкцията на клемата при монтаж	При пълно разиване на болтовете може да се разглоби на съставни части	A1= 10
A2. Вид на маркировката	Маркировката е релефна	A2= 10
A3. Липса/наличие на остри ръбове	Липсват остри ръбове	A3= 40
Б. Оценка на носеща клема за УИП 4x35мм2		B= 60
B1. Възможност за изпадане на елементи от конструкцията на клемата при монтаж	При пълно разиване на болтовете може да се разглоби на съставни части	B1= 10
B2. Вид на маркировката	Маркировката е релефна	B2= 10
B3. Липса/наличие на остри ръбове	Липсват остри ръбове	B3=40
В. Оценка на кука 250мм за УИП 4x35мм2		B= 100
Дебелина на покритието на куката	Средна дебелина на покритието 90µm	B= 100

Прилагане на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$A = A1 + A2 + A3 = 10 + 10 + 40 = 60$$

$$B = B1 + B2 + B3 = 10 + 10 + 40 = 60$$

$$\underline{\text{ТО1}} = (0,4 \times A) + (0,4 \times B) + (0,2 \times B) = (0,4 \times 60) + (0,4 \times 60) + (0,2 \times 100) = 24 + 24 + 20 = \underline{\text{68 точки}}$$

Подпис на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ.

2. **1** ОТ ЗЗЛД

3.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

За Първа обособена позиция – Доставка на Арматура за УИП 4x35мм²

КАНДИДАТ: „ВАК-02“ ООД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по първа обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	29 кал. дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
А. Оценка на опъвателна клема за УИП 4x35мм2		A=60
A1. Възможност за изпадане на елементи от конструкцията на клемата при монтаж	При пълно развиване на болтовете може да се разглоби на съставни части.	A1=10
A2. Вид на маркировката	Маркировката е релефна	A2=10
A3. Липса/наличие на остри ръбове	Липсват остри ръбове	A3=40
Б. Оценка на носеща клема за УИП 4x35мм2		B=100
B1. Възможност за изпадане на елементи от конструкцията на клемата при монтаж	Няма възможност от изпадане на елементи	B1=50
B2. Вид на маркировката	Маркировката е релефна	B2=10
B3. Липса/наличие на остри ръбове	Липсват остри ръбове	B3=40
В. Оценка на кука 250мм за УИП 4x35мм2		B=100
Дебелина на покритието на куката	Средна дебелина на покритието 90 μ m	B=100

Прилагане на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$A = A1 + A2 + A3 = 10 + 10 + 40 = 60$$

$$B = B1 + B2 + B3 = 50 + 10 + 40 = 100$$

$$\underline{\text{ТО1}} = (0,4 \times A) + (0,4 \times B) + (0,2 \times B) = (0,4 \times 60) + (0,4 \times 100) + (0,2 \times 100) = 24 + 40 + 20 = \underline{\text{84 точки}}$$

Подпись на комисията:

1. **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2**
АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

2. **AB**

3.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

За Втора обособена позиция – Доставка на Изолирани пресови съединители

КАНДИДАТ: „ВАК-02“ ООД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по втора обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	29 кал. дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
A. Оценка на изолирани пресови съединители		A=100
A1. Наличие на смазка в контактната част на съединителя	Наличие на смазка в контактната част на съединителя	A1=40
A2. Липса/наличие на остри ръбове от външната страна на конструкцията	Липсват остри ръбове	A2=30
A3. Наличие/липса на скосен отвор на канала на вътрешната метална част на съединителя	Наличие на скосяване	A3=30

Прилагане на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$A = A1 + A2 + A3 = 40 + 30 + 30 = 100$$

ТО2 = A = 100 точки

Подпись на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2
2. АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

За Втора обособена позиция – Доставка на Изолирани пресови съединители

КАНДИДАТ: „Интеркомплекс“ ООД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

100
к.в.

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по втора обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	30 кал. дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
A. Оценка на изолирани пресови съединители		A=80
A1. Наличие на смазка в контактната част на съединителя	Наличие на смазка	A1=40
A2. Липса/наличие на остри ръбове от външната страна на конструкцията	Липса на остри ръбове от външната страна на конструкцията	A2=30
A3. Наличие/липса на скосен отвор на канала на вътрешната метална част на съединителя	Липса на скосен отвор на канала на вътрешната метална част на съединителя	A3=10

Прилагане на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$A = A1 + A2 + A3 = 40 + 30 + 10 = 80$$

TO2 = A = 80 точки

Подпись на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

За Трета обособена позиция – Доставка на Арматура за окачване

КАНДИДАТ: „ВАК-02“ ООД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по трета обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	29 кал. дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
A. Оценка на армирана фасадна клема	Предложението отговаря на изискванията в техническата спецификация	A= 100
B. Оценка на подложка за кабел с PVC лента	Предложението отговаря на изискванията в техническата спецификация	B= 100
B. Оценка на неръждаема лента 10/0.4 и 20/0.4		B= 100
B1. Липса/наличие на остри ръбове	Липса на остри ръбове	B1=40
B2. Характеристики на опаковката	Плътна опаковка с обща широчина по-малка от 1.5 от широчината на лентата	B2=60
Г. Оценка на скоба за фиксиране на лента		Г= 100
Липса/наличие на остри ръбове	Липса на остри ръбове	Г=100
Д. Оценка на тапа термосвиваема		Д= 100
Наличие/липса на трайно обозначение на диапазона на свиване на тапата	Наличие на трайно обозначение върху повърхността на тапата	Д=100
Е. Оценка на пристягаша PVC лента		Е= 40
Тип на конструкцията	Типа на предложената конструкция се различава от посочената на фиг. 1 от ТС-НН-076	E=40

Прилагане на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$B=B1+B2 = 40 + 60 = 100$$

$$\underline{\text{ТОЗ}} = (0,1xA) + (0,2xB) + (0,2xG) + (0,2xD) + (0,1xE) = (0,1x100) + (0,2x100) + (0,2x100) + (0,1x100) + (0,2x40) = 10 + 20 + 20 + 20 + 8 = \underline{\underline{88 точки}}$$

Подпись на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

2.

3.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет:

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

За Трета обособена позиция – Доставка на Арматура за окачване

КАНДИДАТ: „Тилком“ ООД

1. Показател Срок на доставка - (СД)

Срок на доставка (кал. дни) за 5% от прогнозното количество по трета обособена позиция	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА	ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЙ СД
СД	15 кал. дни	100 точки

2. Критерий Техническо предложение (ТО):

ПОДПОКАЗАТЕЛ	КОМЕНТАР НА КОМИСИЯТА	БРОЙ ТОЧКИ НА КАНДИДАТА
A. Оценка на армирана фасадна клема	Предложението отговаря на изискванията в техническата спецификация	A= 100
Б. Оценка на подложка за кабел с PVC лента	Предложението отговаря на изискванията в техническата спецификация	Б= 100
	В. Оценка на неръждаема лента 10/0.4 и 20/0.4	В= 100
B1. Липса/наличие на остри ръбове	Липса на остри ръбове	B1=40
B2. Характеристики на опаковката	Плътна опаковка с обща широчина по-малка от 1.5 от широчината на лентата	B2=60
	Г. Оценка на скоба за фиксиране на лента	Г= 100
Липса/наличие на остри ръбове	Липса на остри ръбове	Г=100
	Д. Оценка на тапа термоусвиваема	Д= 50
Наличие/липса на трайно обозначение на диапазона на свиване на тапата	Предоставеният типоразмер-35/70мм ² е без маркировка върху изделието и на трите мости. Налична е маркировка върху опаковката.	Д=50
	Е. Оценка на пристягаша PVC лента	Е= 40
Тип на конструкцията	Типа на предложената конструкция се различава от посочената на фиг. 1 от ТС-НН-076	E=40

Прилаганс на формулата от методиката за оценка и изчисление на показател „Техническо предложение“ (ТО):

$$B=B1+B2 = 40 + 60 = 100$$

$$\underline{\text{ТОЗ}} = (0,1xA) + (0,2xB) + (0,2xG) + (0,2xD) + (0,2xE) = (0,1x100) + (0,2x100) + (0,2x100) + (0,1x50) + (0,2x40) = 10 + 20 + 20 + 20 + 5 + 8 = \underline{\underline{83 точки}}$$

Подпись на комисията:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

1.
2.
3.