

Приложение № 3 към Договор 170-1/2018

Приложение 1

Образец 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: „Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“

ОТ: „ИКОН 7“ ЕООД

Седалище и адрес на управление : гр София, ул. "688" № 36А
тел.: 0722 / 60 406, факс: 0722 / 60 406, E-mail: dielsamokov@abv.bg,
ЕИК: 130970485

Представлявано от: Иlian Димитров Александров,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
 2. Декларираме, че **Арматурата за усукан изолиран проводник НН 4x35 mm²**, които ще доставим по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
 3. Предлагаме срок на доставка/изпълнение на доставката – 29 (двадесет и девет) календарни дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка;
 4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени елементи **Арматура за усукан изолиран проводник НН 4x35 mm²**: до 14 /четиринаесет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
 5. Предлагаме срок на гаранция 36 /тридесет и шест/ месеца;
 6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
-
7. Декларираме, че в случай, че „ИКОН 7“ ЕООД бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.
 8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 3 /три/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
 9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на кандидата;
- б) декларация от кандидата, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал. – (декларацията се подава в случай, че кандидатът е производител на изделията).



в) Само в случаите когато кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- документ от производителя за официално представителство на кандидата включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие;
- декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език) - оригинал.

Прилагаме (за всяка обособена позиция се подава отделно комплектувано Предложение за изпълнение и се посочват само тези документи, които се прилагат за съответната обособена позиция):

За Обособена позиция № 1: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник НН 4x35 mm²:

- Приложение 4.1 - Общи данни и характеристики на предлаганите изделия за I-ва Обособена позиция - по образец;
- Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация и стандартите, на които отговаря;
- Протоколи от изпитания за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда, включително и за устойчивост на UV-льчи в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 (или еквивалентно), проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);
- Документ, оказващ дебелината и вида на покритието на изделието;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт и съхранение, монтаж и експлоатация;
- Мостри на предлаганите изделия, съгласно посоченото в документацията.

Важно! Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти

За Обособена позиция № 2: Доставка на изолирани пресови съединители:

- Приложение 4.2 - Общи данни и характеристики на предлаганите изделия за II-ра Обособена позиция - по образец;
- Приложение 4.2.1 - Пълно техническо описание, данни и характеристики на предлаганите изделия за II-та Обособена позиция;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи;
- Декларация за съответствие на изделието;
- Протоколи от проведени изпитания на изолираните пресови съединители за: диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483, (или еквивалентни европейски или международни стандарти), проведени от акредитирани лаборатории;
- Протоколи от изпитания за изходящ контрол на производителя;
- Протоколи за устойчивост на UV-льчи и атмосферни влияния, проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);
- Каталог на предлаганите изделия;
- Инструкция за транспорт и съхранение, монтаж и експлоатация;
- Мостри на предлаганите изделия, съгласно посоченото в документацията



Важно! Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти.

За Обособена позиция № 3: Доставка на арматура за окачване:

- Приложение 4.3 - Общи данни и характеристики на предлаганите изделия за III-та Обособена позиция - по образец
- Данни, които трябва да предостави Изпълнителя:
 - Марка на стоманата, от която са изработени детайлите;
 - Технология на поцинковане и дебелина на покритието;
 - Протоколи от изпитания на изделията;
 - Габарити и монтажни размери;
 - Тегло на изделията.
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандартите, на които отговаря;
- Протоколи от последните типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории;
- Протоколи от заводски изпитания за качество и изходящ контрол;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Инструкция за транспорт и съхранение;
- Модели на предлаганите изделия, съгласно посоченото в документацията

Важно! Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти

Важно: Когато кандидат подава оферта за повече от една обособена позиция, документите се представят в отделни непрозрачни опаковки. В опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани посочените документите.

Дата: 20.12.2018 год.

Град: София

Илиан Александров
(име, подпись и печат)



Име и подпись(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за Опъзелни и носещи клеми – I-а обособена позиция

Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата					
№	Описание споредно техническата спецификация на Възложителя	Марка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Стандарт
1	Опъзелна клема за УИП 4x35 mm ²	бр.	U 514	Опъзелната клема се изработва от високоякостен изолационен материал с черен цвят, устойчив на климатични въздействия, UV-ълчи, горене и стареене, осигуряващи двойна изолация на неутралния проводник, пристегнат между горещо поцинковани шини от стомана с два болта. Стягането на болтовете не нарянява проводника.	EN 50483
2	Носеща клема за УИП 4x35 mm ²	бр.	U 518	Носещата клема се изработва от горещо поцинкована шина от стомана, огъната с форма на кука. В извитата част, куката пристяга проводника посредством изолационен материал с черен цвят устойчив на климатични въздействия, UV-ълчи, горене и стареене, осигурявайки двойна изолация. Пристегнатото на проводника към клемата става с разбиво съединение. Стягането на болта не нарянява проводника. В горната част е предвиден подсилен отвор за окачване на кука.	EN 50483



Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата						
№	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Марка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Страна на произход	
				Стандарт	Производител	
3	Кука за отвъдителна/носеща клемна 250x16, горещо поцинкована.	бр.	Кука „свинска опашка“ за стълб с гайка и шайба M 16/250 mm	Направени са от горещоцалувана стомана с кръгъл профил и са горещо поцинковани. Те са изработени от цяла заготовка без заварки, грапавини и шупли. Размер на куката: диаметър - 16 мм, дължина на правата участък – 250 мм, минимален вътрешен диаметър на ухото 10 mm. В свободния край на хоризонталната част, куката има метрична резба M16, с дължина с 100 mm. От страна на куката има фиксирана с непрекъснат кръгов заварачен шев, кръгла ограничителна шайба/ с минимален радиус 20 mm/. Крайщата на ухото са извити на не по-малко от 360 градуса и са така извити, че да не се допират един в друг. Куките с ухо „свинска опашка“ са комплектованы с по един брой шайба, пружинна шайба, шестостенна гайка. Преди поцинковането повърхностите са грижливо подстъпени чрез механично и механично почистване.	БДС EN ISO 9001 БДС EN ISO 1461:2009 БДС EN ISO 10689:1978 БДС EN ISO 7091:2003 БДС EN ISO 10684:2006 БДС EN 10025-1:2005 БДС EN 10025-2:2005 БДС EN 10204:2005 БДС EN 10088-2:2015	България България България България България България България България България България

Дата 20.12.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Иlian Александров
Управител

