

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: Доставка на предпазители за средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД  
ОТ: „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД  
(*наименование на кандидата*)

Информацията е заличена във връзка със чл.36а, ал.3 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Декларираме, че **Високомощните предпазители НН**, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка – **30(тридесет)** календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка;
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени **Високомощни предпазители НН до 30 /тридесет/** календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;
5. Предлагаме срок на гаранция – **2(две)** години от датата на доставка.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че **Контрагент 35 ЕООД** бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.
8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е **3 /три/ месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

Информацията е заличена във връзка със чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение I Технически параметри на високомощности предпазители НН

№	Показател	Марка	Номинален ток, Iном																	
			FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК	FEDERAL EЛЕКТРИК						
1.	Производител																			
2.	Номинален ток	A	250	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630						
3.	Номинално напрежение	V	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4.	Изключвателна възможност	KA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
5.	Максимална разсейвана мощност	W	23	16	23	23	23	34	34	34	34	34	34	48						
6.	Клас	gG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG	GL/GG
7.	Типоразмер	НН	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
8.	Тегло	kg	0.40	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.87
9.	Материал на конт. ножове	-	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг	Месинг
10.	Вид и дебелина на покритие на конт. ножове	µm	сребро посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	калай посребрен 3 микрона	сребро посребрен 3 микрона
11.	Материал на топимия елемент	-	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед	мед

18.01.2019  
Стара Загора

Информацията е заличена във връзка със чл.36а, ал.3 от ЗОП.