

Изх. № 08 4937/22. 11. 2018г.



Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на нови електронни електромери по  
обособени позиции за нуждите на  
„Електроразпределение Север“ АД“

Електроразпределение Север А  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. Владислав Варненчик 258  
Варна 9009  
ЕИК 104518621

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1: „Моля да уточните дали изискването за два клемови винта  
се отнася и за двата типа клеми – тунелен и втулков?“

Отговор 1: Клемите на клемореда е необходимо да бъдат втулковни  
или тунелни, с два клемови винта за завиване с прави и кръстати  
отвертки – изискването се отнася и за двата типа клеми, съгласно ТС-  
СрН/НН-152 и ТС-СрН-151;

С уважение,

Заличено на основание ЗЗЛД.