

**ПРОТОКОЛ**

Днес 01.08.2019 г., в 10:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258,  
Варна Тауърс зала Г1205, Комисия в състав:

**Председател на комисията:**

1. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставки;

**Членове на комисията:**

2. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставки;  
3. Ангел Димитров Ангелов – Специалист ПТС;  
4. Димитър Николов Андреев – Специалист Стандартизация;  
5. Антоанета Банкова Мянкова – Юрисконсулт,

се събра да разгледа техническото становище на техническите лица в комисията по подадените технически оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на усукани изолирани проводници за НН – самоносещи и с носеща неутрала по обособени позиции за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД и реши на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от кандидатите в процедурата да се изиска следното:

**1. „Филкаб“ АД:**

Кандидатът следва да представи допълнителни разяснения и документи в следния смисъл:

- Да се представи декларация за експлоатационни показатели съгласно „Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011“;
- По какъв начин предложената от кандидата максимална допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 отговаря на изискванията посочени в т.2.5 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017?
- По какъв начин предложената от кандидата минимална експлоатационна температура отговаря на изискванията посочени в т.2.3 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017?
- По какъв начин предложената от кандидата минимална температура на полагане отговаря на изискванията на т.2.4 от ТС-НН-084?

**2. „Сахра кабло санай тиджарет аноним ширкети“:**

Кандидатът следва да представи допълнителни разяснения и документи в следния смисъл:

- Да се посочат, какви са експлоатационните температури съгласно изискванията на т.2.3 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се посочи, каква е минималната температура при монтаж съгласно изискванията на т.2.4 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се представи декларация за експлоатационни показатели съгласно „Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011“;
- Да се представлят документи показващи акредитацията на лабораторията направила предоставените изпитания.

**3. „ВАК-02“ ООД:**

Кандидатът следва да представи допълнителни разяснения и документи в следния смисъл:

- Да се представи декларация за експлоатационни показатели съгласно „Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011“;
- Да се посочи, какви са експлоатационните температури съгласно изискванията на т.2.3 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се посочи, каква е минималната температура при монтаж съгласно изискванията на т.2.4 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се посочи, каква е максималната допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 .
- По какъв начин метода на маркиране на фазите в предоставените мостри, отговарят на изискванията на т.4 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017?

**4. Тилком ООД, гр. София:**

Кандидатът следва да представи допълнителни разяснения и документи в следния смисъл:

- Да се представи декларация за експлоатационни показатели съгласно „Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011“;
- Да се посочат, какви са експлоатационните температури съгласно изискванията на т.2.3 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се посочи, каква е минималната температура при монтаж съгласно изискванията на т.2.4 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се посочи, каква е максималната допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 .

**5. „Енергокомплект“ ООД:**

Кандидатът следва да представи допълнителни разяснения и документи в следния смисъл:

- Да се представи декларация за експлоатационни показатели съгласно „Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011“;
- Да се посочи, каква е максималната допустима температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 .
- Да се посочат, какви са експлоатационните температури съгласно изискванията посочени в т.2.3 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017;
- Да се посочи, каква е минималната температура при монтаж съгласно изискванията посочени в т.2.4 от ТС-НН-084 и ТС-НН-017.



С това работата на комисията приключи и си взе решение следващото заседание да се проведе след получаване на допълнителните документи и разяснения.

Подписи: *Иван* *Р*

1. Заличено на основание 36а,  
ал.3 от ЗОП;
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.