

Приложение 3

Образец 3

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на усукани изолирани проводници за НН – самоносещи и с носеща неутрала по обособени позиции за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД“

**ОТ: САХРА КАБЛО САНАИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
SAHRA KABLO SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI**

Седалище и адрес на управление: МАХ. ЕМЕКЙЕМЕЗ, УЛ. МЮРДУМ №1, КАРАКЪОЙ /БЕЙОГЛУ/ ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

тел.: +90 216 634 10 23, факс: +90 216 634 10 30, E-mail: selmanunlu@sahrakablo.com

ЕИК: 7390503322

Представявано от: НУРЕТТИН ЮНЛЮ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Декларираме, че усуканите изолирани проводници, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка – 30 (тридесет) календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка;
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени до 10 км до 2 /две/ седмици след уведомяване от страна на Възложителя;
5. Предлагаме срок на гаранция: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че **САХРА КАБЛО САНАИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ** бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.
8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е **3 /три/ месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

По трета обособена позиция:

- технически данни и характеристики на предлаганите изделия – *Образец № 3.2.*;
 - сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 (или еквивалентно) на производителя;
 - декларация за съответствие на изделията с техническа спецификация ТС-НН-084 и стандарта, на който отговарят;
 - протоколи от типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на UV-лъчи и агресивни среди;
 - каталог на предлаганите изделия;
 - сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
 - инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
 - списък на производители на арматура, съвместими с предлаганите изделия от Изпълнителя.
 - Тегла на металите – *Образец № 3.3.*
- Мостра на предлаганите изделия.

Дата: 29.05.2019 год.

Град: Истанбул

НУРЕТТИН ЮНЛЮ

(име, подпис и печат)

Sahra Kablo
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Mrk. Emekyemez Mh. Mürlüm Sk. No: 34420 Karaköy İst.
Tel: (0212) 285 26 72-235 21 89 Faks: (0212) 237 83 23
Fab: Saray Mh. Ahmet Tevlik İleri Cd. No: 16 31240 Ümraniye/İST.
Tel: (0216) 634 10 23 - (7 Hat) Faks: (0216) 634 10 30
Tic. Sic. No: 278499 Halk. İhtisas V.D. 739 050 3322
Mersis No: 073 905 033 220 0015

Образец 3.2.

Данни и характеристики на Усукани Изолирани Проводници

Усукани изолирани проводници за ниско напрежение – самоносец тип

№	Характеристики	Мярка	Предложение
	Производител	Сахра Кабло	Сахра Кабло
	Мястона производство (държава)	Турция	Турция
	Тип	4X25	4X25
	Бройсечениенаизолиранижила	бр. x mm ²	4X25
	Материалнаизолацията	-	XLPE
	Дебелина на изолацията	mm	1,40
	Цвятнаизолацията	-	ЧЕРНО
	Външендиаметър	mm	8,7 / 21,2
	Номиналенток	A	111
	Допустимтокнакъссъединениеза 1 s	кA	1,4
	Съпротивлениепри 20 °C	Ω/km	1,20
	Радиуснаогъване	mm	18 x OD
	Минималнаякостнакъсваненажилата	кN	0,6
	Допустимасиланаизтегляне	кN	16,8
	Теглонаалуминий	kg/km	265
	Теглонапроводника	kg/km	390
	Типиразмернабарабана	/	По заявка
	Гаранционенсрок	години	2 години
	Проектенексплоатационенсрок	години	>10 години

Дата: 29.05.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
НУРЕТТИН ЮНЛЮ

Управител

