

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

С предмет: „Доставка на усукани изолирани проводници за НН – самоносещи и с носеща неутрала по обособени позиции за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД“

**ОТ: САХРА КАБЛО САНАИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
SAHRA KABLO SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI**

Седалище и адрес на управление: МАХ. ЕМЕКЙЕМЕЗ, УЛ. МЮРДУМ №1, КАРАКЪОЙ /БЕЙОГЛУ/ ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

тел.:+90 216 634 10 23, факс: +90 216 634 10 30, E-mail: selmanunlu@sahrakablo.com
ЕИК:7390503322

Представявано от: НУРЕТТИН ЮНЛЮ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
2. Декларираме, че усуканите изолирани проводници, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;
3. Предлагаме срок на доставка – 30(тридесет) календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка;
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени до 10 км до 3 /три/ седмици след уведомяване от страна на Възложителя;
5. Предлагаме срок на гаранция: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че **САХРА КАБЛО САНАИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ** бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.
8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е **3 /три/ месеца**, считано от крайния срок за получаване на офертите.

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

По втора обособена позиция:

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия – *Образец № 3.1;*
- Проектен експлоатационен срок на изделията;
- Протоколи от типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на UV-лъчи и агресивни среди;
- Протоколи от заводски изпитания за изходящ контрол;
- Декларация за съответствие на изделията с техническа спецификация ТС – НН – 017 и стандарта, на който отговарят/Декларация за експлоатационни показатели;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Списък на производители на арматура, съвместими с предлаганите изделия от Изпълнителя;
- Тегла на металите – *Образец № 3.3*
- Мостра на предлаганите изделия.

Дата: 29.05.2019 год.

Град: Истанбул

НУРЕТТИН ЮНЛЮ

(име, подпис и печат)

Sahra Kablo
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Mrk. Emekyemez Mh. Mürdüm Sk. No: 1 34420 Karaköy/İST.
Tel: (0212) 235 26 72-235 21 85 Fax: (0212) 237 63 23
Fab: Saray Mh. Ahmet Ferikleri Cd. No: 16 31240 Ümraniye/İST.
Tel: (0216) 634 10 21 - (7 Hat) Fax: (0216) 634 10 30
Tic. Sic. No: 278499 Nalçık İnşaat V.D. 739 050 3322
Mersis No: 043 905 033 220 0015

Данни и характеристики на Усукани Изолирани Проводници

Усукани изолирани проводници за ниско напрежение с носеща неутрала

| № | Характеристики | Мярка | Предложение |
|---|--|-----------------------|---------------|
| | Производител | Сахра Кабло | Сахра Кабло |
| | Мястона производство (държава) | Турция | Турция |
| | Тип | 3X150+70 | 3X150+70 |
| | Брой сечения на изолирани жиля | бр. x mm ² | 3X150+70 |
| | Материал на изолацията | - | XLPE |
| | Дебелина на изолацията | mm | 1,70 |
| | Цвят на изолацията | - | ЧЕРНО |
| | Външен диаметър mm | mm | 17,6 / 48,0 |
| | Номинален ток | A | 344 |
| | Допустим ток на късо съединение за 1 s | кA | 8,4 |
| | Съпротивление при 20 °C | Ω/km | 0,206 / 0,500 |
| | Радиус на огъване mm | mm | 18 x OD |
| | Минимална якост на късване на жилата | кN | 2,93 |
| | Допустима сила на изтегляне | кN | 20,5 |
| | Тегло на алуминий | kg/km | 1230 |
| | Тегло на алуминиев сплав | kg/km | 181 |
| | Тегло на проводника | kg/km | 1411 |
| | Типи размер на барабана | / | По заявка |
| | Гаранционен срок | години | 2 години |
| | Проектен експлоатационен срок | години | >10 години |

Дата: 29.05.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
НУРЕТТИН ЮНЛЮ
Управител

Sahra Kablo
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Mrk. Emekyemez Mh. Mirdüm Sk. No: 1-34430 Karakoy/İST.
Tel: (0216) 297 23 23 - 72-295 21 45 Fax: (0216) 297 63 23
Fah. Saray Mh. Ahmet Tevfik İleri Cd. No: 16 31240 Ümraniye/İST.
Tel: (0216) 634 20 23 - (7 Hat) Fax: (0216) 634 10 30
Tic. Sic. No: 278499 Menç. İhtisas V.D. 739 USO 3322
Merkez No: 073 905 033 220 0015