

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД

ОТ: АД „МИП-91“.....

Седалище и адрес на управление : гр . Шумен, ул... "Панайот Волов" № 10.

Представявано от: ... инж.Симеон Ставрев Иванов – Изп.директор.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение за Втора обособена позиция – Доставка на стоманено тръбни стълбове, както следва:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
2. Декларираме, че изделията, които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България.
3. Предлагаме срок на доставка – 30 (тридесет) календарни дни за 5% от прогнозното количество, считано от датата на получаване на писмена поръчка.
4. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени - до 14 /четирнадесет/ календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя.
5. Предлагаме срок на гаранция - 10 (десет) години от датата на доставка; за антикорозионното покритие – 3 (три) години.
6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
7. Декларираме, че в случай, че .....АД"МИП-91" гр.Шумен... бъде определено за изпълнител, се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.
8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 3 /три/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Като неразделна част от настоящото предложение предлагаме:

[ ]

Техническо предложение по втора обособена позиция, съдържащо:

1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, придружено от:

- декларация от АД "МИП-91", като производител, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на "Електроразпределение Север" АД.

- Чертеж с габаритни размери и тегло на стълба;

- Декларация за съответствие на изделието с техническа спецификация за стоманотръбни стълбове (ТС-НН-019), стандартите и законодателството, на което отговаря;

- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;

- Образец на протоколи от заводски изпитания за качество;

- Инструкция за транспортиране, съхранение, монтаж и експлоатация;

- Проект за фундамент на стълб;


- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието (да се посочи на конструкцията и антикорозионното покритие).

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.\*

01

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП

9.1. Приложение I СТС 8/60



- Забелешка 1. Заземителната платка детайл "А", да се изработи от стоманена шва с профил 40-4 mm.  
2. Заземителната платка детайл "Б", да се изработи от стомана с L-профил 40-40-4 mm.  
3. Заземителните платки, да бъдат горещо подниквани. Контактната и повърхност не се боядисва.

Таблица 1

L <sub>2</sub> ,mm	L <sub>1</sub> ,mm	L <sub>2</sub> ,mm	L <sub>3</sub> ,mm	D,mm	S,mm
8000	2000	≥1800	1500	102	3,5

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП