

Електроразпределение Север АД,  
Варна Тауърс-Е, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е, бул. Вл. Варнен-  
чик 258, Варна 9009  
ЕИК 104518621

ДО КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА  
ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА  
УЧАСТИЕ ОТНОСНО ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Доставка на специализирани автомобили за  
локализиране на кабелни повреди и тестване  
на кабелни линии средно и ниско напрежение,  
еднофазно изпълнение за нуждите на  
„Електроразпределение Север“ АД, по  
обособени позиции“**

## СЪОБЩЕНИЕ

**Отговор на постъпили въпроси по I-ва обособена позиция:**

**Въпрос :** Ще се приемат ли технически предложения по т. 3.1.4 от ТС-ИНС-261– „Прогаряне: 0-20kV и максимален ток до 20А“? Ще се приемат ли технически предложения по т. 3.2.3 от ТС-ИНС-261 – „Ниво на ударното предложение: 0-20 kV (1 степен)?

**Отговор:** Нормата на чл. 33, ал. 1 от ЗОП въвежда изискване към възложителя да изясни и разтълкува определена неяснота в документацията, която бъдещият кандидат по процедурата не може да възприеме, с оглед изготвяне на оферта за участието в дадена обществена поръчка. В случая, въпросите не попадат в обхвата на чл. 33, ал. 1 от ЗОП, тъй като исканите разяснения не са във връзка с неясноти в документацията, които да се нуждаят от изясняване или тълкуване.

Изискванията на възложителя са конкретно и ясно посочени в **ТС-ИНС-251 т.3.1.4 Прогаряне: 0-24 kV и повече**, както и в т. 3.2.3 **ТС-ИНС-251:**

**3.2.3 Предварителна локализация на високоомни повреди при съвместна работа с рефлектометър, ударно импулсен генератор и приставка за откриване на високоомни повреди:**

- **ниво на ударното напрежение: до 24kV (включително) (min 3 степени);**
- **мощност на импулса:  $\geq 1200$  J във всяка една от трите степени;**
- **последователност на импулсите: регулируем, максимално до 15s;**
- **Измервателен обхват:  $\geq 30$  km.**

Технически предложения неотговарящи на посочените изисквания на възложителя няма да бъдат допускани до участие в процедурата.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, Т. 3 ОТ ЗОП**