

Електроразпределение Север АД,
Варна Тауърс-Е, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е, бул. Вл. Варнен-
чик 258, Варна 9009
ЕИК 104518621

ДО КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ОТНОСНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции“

СЪОБЩЕНИЕ

Отговор на постъпили въпроси по I-ва и II-ра обособена позиция:

Въпрос : Диагностиката с VLF включва ли измерването на диелектричните загуби ($\tan \delta$) и локализиране на Частичните заряди, и ако отговорът е ДА, то има ли минимални технически изисквания към техниката, с която ще се извършват тези измервания?

Отговор: Възложителя не предвижда измерване на диелектрични загуби ($\tan \delta$) и локализиране на частични разряди.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36А, Т. 3 ОТ ЗОП

Мартин Костадинов
Отговорник Стандартизация

Веселин Александров
Специалист Доставки