



ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,
Варна Таурс - кула Г, Бул. Владислав Варненчик №258, гр. Варна 9009

**ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ**
„Доставка на електромерни табла тип ТЕПО за
нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД“

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
Варна Таурс - кула Г
Бул. Владислав
Варненчик №258
9009

Дирекция Доставка

ЕИК 202104220

Т +359-52-577 620

Ф +359-52-660 855

Диана Терзиева
Diana.Terzieva@energo-pro.bg

Отговор на постъпили запитвания:

Въпрос:

1. На стр. 10 в 4.6.4 Проводници на индиректните табла, IN номинален ток ли означава (In)?
2. В същата точка (4.6.4.) H07V-U ли е, при условие че навсякъде е упоменат меден проводник тип H07V- K?

Отговор:

1. Да се чете In, както и навсякъде в текста на процедурата.
2. Да се чете H07V- K.

Въпрос:

1. На стр. 20 от техническата спецификация схемата е с 2ТТ, а наименованието ѝ е с един. Кое е вярното?
2. Същата я има два пъти, дублирана ли е или сте имали друго предвид?

Отговор:

1. Схемата е вярна, абривиатурата да се чете ТЕПО 2Т+2ТТ, както и навсякъде в текста на процедурата.
2. Схемата е дублирана.

Въпрос:

В ценовата оферта по няколко обособени позиции е написано ТЕМО, а темата на процедурата, както и в обема на поръчката е посочено ТЕПО?

Отговор:

Навсякъде в процедурата да се чете ТЕПО.

Мартин Станев
Началник технологии и строителство ПС

Цветанка Стоянова
Началник Доставка