

**РЕШЕНИЕ**

№103-Б/17.02.2015 г.

На ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.89, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в доклад от 16.02.2015 г. година на комисия, назначена със Заповед № EPRG-1763/09.09.2014 г. за провеждане процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на цифрови релейни защиты за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД“, открита с Решение № 103/27.06.2014 г.

**О Б Я В Я В А М :**

**I. Класиране на участниците:**

**1. По първа обособена позиция – Доставка на диференциални защиты за трансформатор – двунамотъчен:**

- 1-во място – Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора – 93.67 т.
- 2-ро място – ТриЕл ООД, гр. София – 92.10 т.
- 3-то място – Рокон Трейд АД, гр. София – 84.88 т.
- 4-то място – Сименс ЕООД, гр. София – 77.70 т.
- 5-то място – Алстом Грид клон България, гр. София – 74.28 т.
- 6-то място – Елма-М-Груп АД, гр. Бургас – 70.54 т.
- 7-то място – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – 65.38 т.

Предложеното класиране е направено на база критерий – «икономически най-изгодна оферта».

**2. По втора обособена позиция – Доставка на диференциални защиты за трансформатор – тринамотъчен:**

- 1-во място – Рокон Трейд АД, гр. София – 97.33 т.
- 2-ро място – ТриЕл ООД, гр. София – 97.03 т.
- 3-то място – Сименс ЕООД, гр. София – 83.09 т.
- 4-то място – Алстом Грид клон България, гр. София – 80.59 т.
- 5-то място – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – 76.52 т.

Предложеното класиране е направено на база критерий – «икономически най-изгодна оферта».

**3. По трета обособена позиция – Доставка на релейна защита на извод средно напрежение в подстанции и възлови станции 10 MW:**

- 1-во място – Рокон Трейд АД, гр. София – 99.00 т.
- 2-ро място – ТриЕл ООД, гр. София – 70.09 т.
- 3-то място – Елма-М-Груп АД, гр. Бургас – 66.81 т.
- 4-то място – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – 64.83 т.
- 5-то място – Алстом Грид клон България, гр. София – 61.98 т.
- 6-то място – Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора – 57.34 т.

Предложеното класиране е направено на база критерий – «икономически най-изгодна оферта».

**4. По четвърта обособена позиция – Доставка на релейна защита във възлови станции:**

- 1-во място – Алстом Грид клон България, гр. София – 94.74 т.
- 2-ро място – Рокон Трейд АД, гр. София – 92.21 т.
- 3-то място – Елма-М-Груп АД, гр. Бургас – 90.63 т.
- 4-то място – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – 88.84 т.
- 5-то място – Би-Пауър АД, гр. София – 73.04 т.
- 6-то място – ТриЕл ООД, гр. София – 72.23 т.
- 7-мо място – Сименс ЕООД, гр. София – 71.04 т.
- 8-мо място – Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора – 67.37 т.

Предложеното класиране е направено на база критерий – «икономически най-изгодна оферта».

**5. По пета обособена позиция – Доставка на дистанционна защита;**

- 1-во място – Алстом Грид клон България, гр. София – 96.30 т.
- 2-ро място – Рокон Трейд АД, гр. София – 80.46 т.
- 3-то място – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – 72.03 т.
- 4-то място – ТриЕл ООД, гр. София – 63.03 т.
- 5-то място – Сименс ЕООД, гр. София – 55.04 т.

Предложеното класиране е направено на база критерий – «икономически най-изгодна оферта».

**6. По шеста обособена позиция – Доставка на диференциална защита за кабелни линии.**

- 1-во място – Сименс ЕООД, гр. гр. София – 97.50 т.
- 2-ро място – ТриЕл ООД, гр. София – 91.15 т.
- 3-то място – Рокон Трейд АД, гр. София – 89.03 т.
- 4-то място – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – 77.24 т.

Предложеното класиране е направено на база критерий – «икономически най-изгодна оферта».

**ОПРЕДЕЛЯМ:**

Изпълнители на обществената поръчка по съответните обособени позиции, както следва:

**Първа обособена позиция – Доставка на диференциални защиты за трансформатор – двунамотъчен:**

Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Индустриална, п.к. 177

**Втора обособена позиция – Доставка на диференциални защиты за трансформатор – тринамотъчен:**

Рокон Трейд АД, гр. София, ул. 21-ви век №56А

**Трета обособена позиция – Доставка на релейна защита на извод средно напрежение в подстанции и възлови станции 10 MW:**

Рокон Трейд АД, гр. София, ул. 21-ви век №56А

**Четвърта обособена позиция – Доставка на релейна защита във възлови станции:**

Алстом Грид клон България, гр. София, бул. Ситняково №47 А

**Пета обособена позиция – Доставка на дистанционна защита:**

Алстом Грид клон България, гр. София, бул. Ситняково №47 А

**Шеста обособена позиция – Доставка на диференциална защита за кабелни линии.**

Сименс ЕООД, гр. София, ул. Кукуш №2

**Мотиви за избор на Изпълнители:**

Изборът на изпълнители е направен в резултат на проведено договаряне и постигнати договорености между участниците и назначената по процедурата Комисия и след извършено класиране на участниците по съответните обособени позиции по критерий „икономически най-изгодна оферта“, съгласно одобрения с документацията на поръчката критерий за възлагане на поръчката и получените точки от участниците. Оценка по всеки показател са обобщени в таблици, където е изчислена и крайната комплексна оценка за отделните предложения, отразени в доклада на назначената по процедурата Комисия и приложенията към него, които да се считат за напълно възпроизведени в настоящото решение.

**Отстранени участници:**

1. Би-Пауър АД - за първа и трета обособени позиции, поради следните мотиви:

а. За първа обособена позиция: Съгласно техническите изисквания на Възложителя устройството трябва да е с комуникационен интерфейс по протокол IEC61850, реализиран по оптика. Предложеното устройство е с комуникация по протокол IEC61850, която не е реализирана по оптика. В резултат на което е направено следното заключение: Техническото предложение на участника не отговаря на поставените технически изисквания на Възложителя;

б. За трета обособена позиция: Съгласно техническите изисквания на Възложителя устройството трябва да е с комуникационен интерфейс по протокол IEC61850, реализиран по оптика. Предложеното устройство е с комуникация по протокол IEC61850, която не е реализирана по оптика. В резултат на което е направено следното заключение: Техническото предложение на участника не отговаря на поставените технически изисквания на Възложителя.

2. Сименс ЕООД - за трета обособена позиция, поради следните мотиви:

а. За трета обособена позиция: Съгласно техническите изисквания на Възложителя устройството трябва да е с минимум 12 (дванадесет) броя цифрови изхода и 14 (четирнадесет) броя цифрови входа и комуникационен интерфейс по протокол IEC61850. Предложеното устройство е с 6 (шест) броя цифрови изхода и 11 (единадесет) броя цифрови входа. В резултат на което е направено следното заключение: Техническото предложение на участника не отговаря на поставените технически изисквания на Възложителя.

3. Алстом Грид клон България - за шеста обособена позиция поради следните мотиви:

а. За шеста обособена позиция: Съгласно техническите изисквания на Възложителя устройството трябва да поддържа протокол на комуникация IEC61850. Предложеното устройство не поддържа протокол на комуникация IEC61850. В резултат на което е направено следното заключение: Техническото предложение на участника не отговаря на поставените технически изисквания на Възложителя.

На основание чл. 89, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на купувача, заедно с доклада, при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП.

**Възложител:**



Радослав Цветков  
Член на УС  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД



Михеил Боцвадзе  
Член на УС  
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД