

Мух. № 803 / 21.07. 2014

ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА ЕООД
Варна Тауърс, кула Г - бул. Владислав Варненчик 258 - гр. Варна 9009

ДО
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С
ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА
ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА
ЕООД
Purchasing Division
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

Цветан Зирков
Т 3 59 52-660 519
Ф 3 59 52-66 08 55
Tzvetan.Zirkov@energo-
pro.bg

21 ЮЛИ, 2014

Относно: Отговори на постъпили запитвания.

Въпрос: Относно техническите изисквания за напреженови трансформатори СрН – в Раздел V. Технически изисквания, т. 3.3.1 „Номинално първично напрежение са посочени следните стойности 10, $10/\sqrt{3}$, 20 и $20/\sqrt{3}$ kV” ,а данните, които са посочени в Приложение 2.1 „Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя“, са само за 20 KV Напреженови трансформатори. **Коя информация се счита за актуална?**

Отговор: Техническите изисквания са общи. Предмет на процедурата са измервателни трансформатори с номинално напрежение 20 kV.

Въпрос: Относно Раздел VII Критерий за оценка – моля дефинирайте понятието „Най – ниска изчислена капитализирана цена от всички предложения“.

Отговор: Това е най-ниската цена дадена от участник в процедурата. Спрямо тази цена се изчислява конкретната такава, подадена от участника.

Въпрос: Относно Раздел VII Критерий за оценка – показател Т(1) – Технически характеристики и функционалност на предлаганите изделия – какъв е критерият, по който се оценява стоката спрямо този показател?

Отговор: Показателят отразява пълното съответствие с техническите изисквания, посочени в Документацията – раздел V.

С уважение:

Фердинанд Фердинандов
Специалист ТС

Цветан Зирков
Специалист Доставка