

**РЕШЕНИЕ**

№106-Б/.....**15.10.2014** г.

На ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 89, ал. 6 и 7 във връзка с чл. 73 и чл. 74 ЗОП и отразени резултати в доклад от **10.10**.....2014 година на комисия, назначена със Заповед-ЕPRG № 1428/29.07.2014г. за провеждане процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на измервателни трансформатори СрН за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД” открита с Решение № 106 /27.06.2014 г.

**О Б Я В Я В А М :**

**Класиране на участниците:**

**I. По Първа обособена позиция – Доставка на токови измервателни трансформатори за СрН:**

1-во място – Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Индустриална, п.к.177– 95 т.;

2-ро място – ЗАВН – Добрич АД, гр. Добрич, ул. Свещ. Павел Атанасов №18 – 84,67 т.;

3-то място – ЕТИС 2007 ООД, гр. София, ул. Сава Михайлов, бл.146 – 81,44 т.;

4-то място – ЕТ Стефан Запрянов, гр. София, ул. Ангел Кънчев № 10 Б – 79,95 т.;

За класиран на първо място и определен за изпълнител на обществената поръчка за първа обособена позиция, на основание чл.74, ал.1 ЗОП, е Участника:

**Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Индустриална, п.к.177– 95 т.;**

Мотиви: Предложеното класиране е направено по критерий „икономически най-изгодна оферта”, подробно посочено в Таблица за обща оценка и класиране на участниците.

**Отстранени участници:**

**1. ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД, гр. Шабла, ул. Нефтяник №38, с представител Димитър Арнаудов, с подадена първоначална оферта с вх. № 3138/25.08.2014 – 13.24 ч.**

**Мотиви:**

Съгласно изискванията на т. 11.3 от Техническите спецификации – изискване за удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология” – токов измервателен трансформатор тип „24 СТ – 1” с номинален първичен ток  $I_{n1} = 5$  А и клас на точност на измервателната намотка 0,2 не фигурира в приложение към Допълнение №10.07.4609.1 към удостоверение №06.07.4609, издадено на производител ЕЛПРОМ – ЕМЗ ООД, гр. Шабла съответно не е одобрен тип средство за измерване.

**2. Би – Пауър АД, гр. София, ул. Янко Забунов №3А с представител Константин Георгиев, с подадена първоначална оферта с вх. № 3143/25.08.2014 – 15.14 ч.**

**Мотиви:**

Съгласно изискванията на т. 11.3 от Техническите спецификации – изискване за удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология” – токов измервателен трансформатор тип „АСФ - 36” с номинален първичен ток  $I_{n1} = 2500$  А и клас на точност на измервателната намотка 0,2 не фигурира в удостоверение за одобрен тип

средство за измерване № 10.12.4880 съответно, не е одобрен тип средство за измерване.

II. По Втора обособена позиция - Доставка на напреженови измервателни трансформатори за СРН:

1-во място – Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Индустриална, п.к.177– 97.50 т.;

~~2-ро място – ЕТИС 2007 ООД, гр. София, ул. Сава Михайлов, бл.146 – 93.52 т.;~~

3-то място – Би – Пауър АД, гр. София, ул. Янко Забунов №3А;- 90.09 т.

4-то място – ЕТ Стефан Запрянов, гр. София, ул. Ангел Кънчев № 10 Б – 89,73 т.;

5-то място – Филкаб АД, гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе №92– 87,15 т.;

6-то място – ЗАВН – Добрич АД, гр. Добрич, ул. Свещ. Павел Атанасов №18– 85,14 т.;


За класиран на първо място и определен за изпълнител на обществената поръчка за втора обособена позиция, на основание чл. 74, ал.1 ЗОП, е Участника


Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Индустриална, п.к.177– 95 т.;

Мотиви: Предложеното класиране е направено по критерий „икономически най-изгодна оферта“, подробно посочено в Таблица за обща оценка и класиране на участниците

Отстранени участници:  
Няма.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

  
Радослав Цветков  
Член на УС  
ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД

  
Михеил Боцвадзе  
Член на УС  
ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД