

Исх. № 802 / 21.07.2014г.

ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА ЕООД
Варна Тауърс, кула Г - бул. Владислав Варненчик 258 - гр. Варна 9009

ДО
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА НА
ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С
ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА КАБЕЛИ И
ПРОВОДНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕНЕРГО
– ПРО МРЕЖИ АД

ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА
ЕООД
Purchasing Division
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

Цветан Зирков
Т 3 59 52-660 519
Ф 3 59 52-66 08 55
Tzvetan.Zirkov@energo-
pro.bg

21 ЮЛИ, 2014

Относно: Пояснение по процедурата.

Относно процедура No101/25.06.2014г. с предмет : „Доставка на кабели и проводници за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД” , в приложената документация в глава V “Технически изисквания” т.10. “Приложими наредби, правилници и стандарти” - е вписан стандарт БДС HD 21.3. S3 :2002 , отнасящ се за инсталационните проводници по обособена позиция III.

Този стандарт не действа от 17.02.2014г. и е заменен с БДС EN 50525-2-31:2011. В документацията раздел V.1.10. текста „БДС HD 21.3 S3:2002 Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V включително. Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен монтаж (IEC 60227-3:1993, с промени).”, се заменя с „БДС EN 50525-2-31:2011 Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-31: Кабели за общо приложение. Едножилни кабели без обвивка с термопластична PVC изолация.“

С уважение:

Фердинанд Фердинандов
Специалист ТС

Цветан Зирков
Специалист Доставка