

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До всички кандидати за участие в процедура с предмет: **Последваща метрологична проверка на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД**

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 202104220

Ивайло Колев

Т.052/660869

Ф.052/660855

Ivaylo.kolev@energo-pro.bg

27.03.2015

изп. № 3450 / 30.03.15i

Отговор на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси с вх.рег. EPRG-1225/26.03.2015г. уточняваме следното:

Въпрос

Какви други допълнителни документи трябва да се представят за подизпълнителя при подаване на заявката за участие в процедурата?

Отговор

Подизпълнителите следва да представят декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител. Това е записано в образеца на декларацията в документацията – образец7.

В документацията за обществената поръчка е записано, че за неуредените въпроси относно подизпълнителите и обединенията се прилагат правилата на ЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и ал. 5 от чл. 47 от ЗОП.

В тази връзка подизпълнителите е необходимо да представят:

1. декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – обр. 7 от документацията;
2. декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т. 2 ЗОП – обр. 4;
3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (б. „е” от т. 1 не е приложима в случая) от ЗОП - свободен текст.

Въпрос


Какво точно включва дейността – Препрограмиране на електромери?

Отговор

Може да се наложи част от трифазните директни електромери, които са двойнотарифни да се програмират, като тройнотарифни. Ако преценим, че има такава нужда ще се предостави софтуер на лабораторията, която проверява електромерите и тя трябва да ги препрограмира по начина зададен от нас.

Допълнително, лабораторията може да се наложи да сверява часовниците на електромерите.

С уважение,


Васил Пеев
Директор Доставки и Логистика
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД


Ивайло Колев
Специалист Доставки
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД