

РЕШЕНИЕ
№39-Б/...02.12.2016 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т.9 от ЗОП

ПРЕКРАТЯВАМ:

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД“, открита с Решение № 39/06.06.2016 г. и регистрирана в АОП под номер 735649.

Мотиви за прекратяване:

След като се запознахме с доклада на комисията, назначена за провеждане на горепосочената процедура, ведно с представените ни документация, протоколи от работата на комисията и мостри, установихме, че е налице необходимост от извършване на съществени промени в условията на обявената поръчка, посочени в Техническата спецификация и по-точно:

1. В същата са занижени критериите относно дебелина на металните обвивки.
2. Не са посочени и конкретизирани препоръчителни размери на обвивките на електромерните табла.
3. Допускат се използването на един вид проводници /гъвкави/ и се изключва използването на друг вид /плътни/.
4. Посоченият стандарт относно степента на замърсеност и обозначение на електромерните табла е отменен.

Описаните пропуски и несъответствия, са съществени и се отразяват върху законосъобразността на решението за избор на изпълнител в степен, водеща до невъзможност за саниране на същите при евентуално въръщане на процедурата на етап оценка на оферти, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. От друга страна, промяната на тези условия би довело до промяна кръга на заинтересованите лица.

Предвид гореизложеното, законосъобразно и целесъобразно е настоящата процедура да бъде прекратена.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници и да се публикува в профила на купувача при спазване на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 76, ал. 1 от ППЗОП, представените мостри ще бъдат върнати на участниците.

Електронната преписка на процедурата се намира на следната интернет страница:
<http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/124/Dostavka-na-elektromerni-tabla-tip-TEMO-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-ENERGO-PRO-Mreji-AD>

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението пред Комисия за защита на конкуренцията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

информацията заличена на основание ЗЗЛД

.....
Николай Йорданов Николов
Член на УС
ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД

.....
Красимир Тодоров Иванов
Член на УС
ЕНЕРГО ПРО Мрежи АД