

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,  
Варна Тауърс-Г, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА НА ДОГОВАРЯНЕ С  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ:  
„Доставка на проходни изолатори 110 kV по  
обособени позиции за нуждите на “ЕНЕРГО-  
ПРО Мрежи АД ”

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД  
Варна Тауърс, кула Г  
бул. Владислав  
Варненчик 258  
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки и

ЕИК 20416759

Т +359-52-660 869  
Ф +359-52-660 855  
М +359-884-703 222

Ивайло Колев  
Ivaylo.Kolev@  
energo-pro.bg

19.06.2017г.

*1503/19.06.2017г.*

## СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в гореописаната процедура и на основание чл. 100 ал.1 от ЗОП с настоящото Ви уведомяваме, че В Техническа спецификация с номер ТС-ПТС-204 версия 1 и наименование: "Техническа спецификация за проходни изолатори 110 kV " към документацията за участие се правят следните изменения:

1. В точка 5 "Изисквания", под точка 5.13 "Минимална разрушаваща сила при огъване" се променя както следва:

- При вертикален монтаж на изолятора 800N;
- При хоризонтален монтаж на изолятора 1575N.

2. В точка 5 "Изисквания", под точка 5.17 "Изводни клеми" се добавя следния текст:  
- материалът на стержена да бъде изработен от мед.