



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За

Кабелотърсач-локатор на повреди

1. Да има възможност да трасира без изключване на напрежението с честота различна от напрежеността.
2. Да има възможност да трасира линия под напрежение без товар
3. Да различава две кабелни линии
4. Графично изчертаване на дисплей на трасираният кабел и съответните отклонения и подсветка
5. На дисплей да показва приблизителен товар на трасираният кабел
6. На дисплей да показва дълбочината на трасираният кабел
7. Отклонение до 10 см на дълбочина до 2 м
8. Да локализира повреда по обшивката на кабела
9. Да има възможност за запис на данни върху външен носител с GPS координати
10. Да указва разстоянието до повредата
11. Минимален гаранционен срок 3 год.
12. Извън гаранционен сервиз най-малко 5 год.