

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка, монтаж, пускане в
експлоатация и гаранционен сервиз на
климатична техника за нуждите на
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени
позиции“

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки

ЕИК 202104220

Т +359-52-577 631
Ф +359-52-660 855
М +359-884-744 005

Борислав Борисов
BorislavNikolaev.Borisov@
energo-pro.bg

20.11.2015

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:


Въпрос 1: Шумът на вътрешното тяло да е под 35db – коя мощност да се вземе под внимание: минимална, номинална или максимална?


Отговор 1: Номинална

Въпрос 2: Шумът на външното тяло да е под 65db – коя мощност да се вземе под внимание: минимална, номинална или максимална?

Отговор 2: Номинална

С уважение,


Петър Занев
Регионален Координатор
Фасилити услуги


Борислав Борисов
Специалист доставки