

До

До всички кандидати за участие
в процедура с предмет:
**Доставка на преносими заземители
за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи
АД**

Изх. № ОД 8193 / 08.12.2015 г.

08.12.2015 г.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 202104220

Мирослав Маринов

Т.052/577-178

Ф.052/660-855

Miroslav.Marinov@energo-pro.bg

Въпрос:

**1. Относно технически спецификации за Обособени
позиции № 1 и 2:**

Моля да поясните дали изолиращата щанга 20 kV за поставяне на
преносими заземители за 20 kV е с обща дължина 1500 мм?

Отговор:

Общата дължина на щангата за поставяне на преносимия заземител
не е обект на коментар , тъй като за експлоатацията е важна
дължината на работната част на изолиращата щангата.

Въпрос:

**2. Относно Техническа спецификация за III-та Обособена
позиция:**

- Доставка на Преносим заземител до 1 kV, четириполюсен,
3x1,5+1x3 Ø25 мм² със съединителни клеми за шина от 20/3
до 120/12 мм и заземителна клема.
- Изолационна щанга.

Моля да посочите общата дължина на изолиращата щанга до 1 kV
дали е 60 см?, както в обособена позиция 4?

Отговор:

Работната дължина на щангата за поставяне на преносимия
заземител за 1 kV трябва да издържа предвиденото в стандарта
изпитателно напрежение.

Въпрос:


Относно Техническа спецификация за VI-та Обособена позиция:

- Преносим заземител ВН 110 кV, пофазен със съединителна клемма за проводник до 500 мм² и заземителна клемма за заземителен кол/шина;
- Изолационна щанга.

Изолраща щанга за поставяне на преносим заземител за 110 кV трябва да има изолационно разстояние мин. 1300 мм (EN 61230:2008). Може ли щангата да има обща дължина по-голяма от 1500 мм? Ще бъде ли щангата предназначена за работа във влажно време?

Отговор:

При влага, мъгла и дъжд работата в ОРУ 110 кV се преустановява, съгласно мерките за безопасност. Всеки потенциален доставчик е в правото си да предложи изделие което издържа предвидените в стандарта изпитателни напрежения. Доколкото поставянето на преносим заземител с по-дълга щанга в ОРУ е твърде трудна задача за експлоатационния персонал, купувача е в правото си да предпочете по-къса щанга / отговаряща на изискванията в стандарта /.



Станислав Георгиев
Инспектор БТООС
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД



Мирослав Маринов
Специалист Доставка
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД