

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към процедура с предмет:

Проверка, ремонт и презареждане на противопожарни уреди /пожарогасители/ и доставка на нови противопожарни уреди /пожарогасители/ за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по обособени позиции

1. Общи изисквания:

1.1. Видове пожарогасители :

Кандидатите да представят своето предложение в съответствие с настоящите технически изисквания, което да включва дейности по доставка на видове пожарогасители, съгласно приложена таблица, а също така проверка, презареждане и ремонт на видове пожарогасители като следва:

- Прахови - 1кг., 2кг., 3кг., 4кг., 6кг., 12кг., 25кг;
- С въглероден двуокис – 2кг., 3 кг., 5кг., 10кг, 30 кг., 40 кг.;
- Водни и водопенни пожарогасители – 6 л. и 9 л

1.2. Видове резервни части:

- кран за CO₂;
- патрон за прахов пожарогасител;
- маркуч за прахов пожарогасител;
- глава за прахов пожарогасител;
- снегопреобразувател;
- манометър;

Горезиброените резервни части са примерно изброени и не изчерпват целия обхват на части за подмяна – предмет на обявената поръчка.

2. Технически изисквания:

Посочените технически изисквания са минимални и са задължителни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

2.1. Изисквания към кандидата за извършване на абонаментно техническо обслужване на пожарогасители

- 2.1.1. Кандидатът да предоставя услугата в съответствие с ISO 11602-2:2000, като дейностите свързани с изпълнението ѝ, да са в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България
- 2.1.2. Да притежава и представи актуален лиценз/разрешение за експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, включително зареждане на пожарогасители в съответствие с Наредба № 1з-2815/07.11.2011 г. (отм.) или Наредба №8121з-531/09.09.2014г.(нова) за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.



- 2.2. Кандидатът да разполага с добре обучен и квалифициран персонал, преминали техническо обучение за проверка, ремонт и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители.
- 2.3. Кандидатът да разполага със собствен транспорт поне два автомобила за техническото обслужване на носимите и возимите пожарогасители и да притежава необходимото техническо оборудване и капацитет за извършване на техническо обслужване на пожарогасителите;
- 2.4. Кандидатът да разполага с оборотни пожарогасители, с които да замества пожарогасителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите, когато се налага ремонт за повече от един ден.
- 2.5. Техническото обслужване, презареждането на носимите и возимите пожарогасители се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията от БДС ISO 11602-2:2002.
- 2.6. Кандидатът се задължава да спазва всички съответстващи закони, наредби, норми, но и също така правилата за експлоатация и указанията на производителя. Като резервни части и заместители могат да се използват само разрешените от производителя части и вещества.
- 2.7. За извършеното техническо обслужване и/или презареждане (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане, съгласно Приложение № 9 към чл. 31, ал.5 на Наредба №8121з-531/09.09.2014г.), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.

2.2. Изисквания към кандидата за доставка на пожарогасители

- 2.2.1. Кандидатът извършва доставка на нови пожарогасители отговарящи на изискванията на БДС EN 3-7:2004 + A1:2007 и БДС EN 1866-1:2008 . Всички пожарогасители да са напълно окомплектовани (глава, манометър, маркуч или снегопреобразувател), заредени, годни за експлоатация, с етикет по БДС EN 3, със „СЕ“ маркировка, ако продукта е произведен в Европейския съюз. За продукти произведени извън страните членки на Европейския съюз да се представи Сертификат за съответствието на продукта с европейските изисквания.
- 2.2.2. Кандидатът да предоставя услугата в съответствие с ISO 11602-2:2000, като дейностите свързани с изпълнението ѝ, да са в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България;
- 2.3. Доставените нови пожарогасители се придружават от инструкция за експлоатация от производителя.
- 2.4. Кандидатът се задължава да спазва всички съответстващи закони, наредби, норми, но и също така правилата за експлоатация и указанията на производителя.
- 2.4.1. Доставката се извършва франко складовете на Възложителя.
3. **Обслужването на пожарогасителите освен изискванията на БДС ISO 11602-2:2002 включва и дейностите:**
 - 3.2. Възстановяване на идентификационните надписи и номера (поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно дневника и мястото на поставяне в съответния обект) след боядисване или когато при обслужването се е наложило те да бъдат заличени.

- 3.3. Подмяна на инструкцията за експлоатация върху корпуса на пожарогасителя, когато е нечетлива.
- 3.4. Поставяне на пломба и табелка (етикет), съгласно т. 4.5.3 на БДС ISO 11602-2:2000 (или еквивалентен), показващ месеца, годината и вида на извършеното техническо обслужване и презареждане и идентифициращ лицето, извършило обслужването. Пломба и табелка се поставят на всяка от бутилките при возимите пожарогасители с повече от една бутилка.
- 3.5. Техническото обслужване и презареждането на противопожарните уреди се удостоверява с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикери трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 1, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 4, вид на извършеното обслужване (техническо обслужване или презареждане), дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 8 към Наредба №8121з-531/09.09.2014г.).
- 3.6. Гаранционният срок на извършеното техническо обслужване и презареждане е не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на извършване на услугата.

Забележка: Документи, които са неразделна част от предложението, издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

4. Приемане на изпълнението

Приемането на изпълнението ще се осъществява на база на двустранно подписани приемо - предавателни протоколи.

Лице за контакт по технически въпроси :

Десислава Стоянова - Инспектор в Дирекция БТООС

тел.: +359 52 577 978;

мобилен телефон: 0887624015;

e-mail: Desislava.Stoyanova @energo-pro.bg

Важно: Ако договорените цени и условия бъдат оценени като изгодни от другите дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО, същите могат да се използват за сключване на договори със същия предмет.

Одобрил:
Димитър Барбов
Директор БТООС

Изготвил:
Десислава Стоянова
Инспектор БТООС

гр. Варна
23.10.2015 г.