

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
**ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и
монтаж на елегазов прекъсвач и разединител
открит монтаж високо напрежение в ПС
Левента – гр. Русе”.**

№1012 / 28.06.16

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав Варненчик 258
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки и
ЕИК 202104220

Т +359-52-660 869
Ф +359-52-660 855
М +359-884-703 222

Ивайло Колев
Ivaylo.kolev@energo-pro.bg

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос: 1

Бихте ли предоставили техническа спецификация и за разединителя
за открит монтаж - номинален ток, брой заземителни ножове, ток на
КС, оперативно напрежение, брой контакти и др.?

Отговор: 1

Разединител ПАРАЛЕЛЕН тип за открит монтаж, 1бр. земен нож; с две
моторни задвижвания - едно основно и едно за земен нож;

Номинално напрежение - $U_n=123\text{kV}$;

Номинален ток $I_n=1250\text{A}$;

Ток на динамична устойчивост - $I_d = 79\text{kA}$

Ток на термична устойчивост - $I_t = 31,5 \text{ kA}$

Оперативно напрежение на задвижванията 220 V DC

(постоянно напрежение);

Минимален брой блок-контакти - 6 за всяко задвижване

Въпрос: 2

Предвижда ли се подмяна на токовите клеми и проводниците към
описаните съоръжения?

Отговор: 2

Предвидена е подмяна на токовите клеми

Въпрос: 3

Предвижда ли се подмяна на кабелите за вторична комутация? Какъв
тип са кабелите и каква дължина в случай, че се подменят?

Отговор: 3

Кабелите от вторичната комутация няма да се подменят.

Въпрос: 4

Възможен ли е оглед на място?

Отговор: 4

Да. след предварително съгласуване


Въпрос: 5

След демонтажа на старите съоръжения, чие задължение е извозването до склад и на какво разстояние?

Отговор: 5

Извозването на демонтираните съоръжения не е задължение на изпълнителя.

С уважение,


Ивелин Хулов

Специалист доставки


Петър Живков

Н-к отдел ОПВС Запад