

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД,  
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:  
**ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и  
монтаж на елегазов прекъсвач и разединител  
открит монтаж високо напрежение в ПС  
Левента – гр. Русе”.**

*Кух № 1019/29.06.16г*

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД  
Варна Тауърс, кула Г  
бул. Владислав Варненчик 258  
гр. Варна 9009

Дирекция Доставки и

ЕИК 202104220

Т +359-52-660 869  
Ф +359-52-660 855  
М +359-884-703 222

Ивайло Колев  
Ivaylo.kolev@energo-pro.bg

### Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

#### Въпрос: 1

Обявената процедура е за доставка и монтаж на елегазов прекъсвач и разединител.

В публикуваните на сайта документи липсва техническа спецификация и изисквания за разединителя за открит монтаж.

#### Отговор: 1

Разединител ПАРАЛЕЛЕН тип за открит монтаж, 1бр. земен нож; с две моторни задвижвания - едно основно и едно за земен нож;

Номинално напрежение -  $U_n=123kV$ ;

Номинален ток  $I_n=1250A$ ;

Ток на динамична устойчивост -  $I_d = 79kA$

Ток на термична устойчивост -  $I_t = 31,5 kA$

Оперативно напрежение на задвижванията 220 V DC

(постоянно напрежение);

Минимален брой блок-контакти - 6 за всяко задвижване.

#### Въпрос: 2

Моля за разяснения относно очаквания от Вас обхват дейности касаещи монтажа на съоръженията. Какви ще бъдат задълженията на Възложителя и Изпълнителя по отношение осигуряване на механизация на площадката, допълнителни материали (в случай, че се налага )

#### Отговор: 2

1. Доставка на елегазов прекъсвач
2. Монтаж на елегазов прекъсвач и пълненето му с елегаз.
3. Извършване на функционални проби с прекъсвача и издаване на протокол от същите.
4. Доставка на разединител съгласно спецификацията
5. Демонтаж на съществуващ разединител 110kV
6. Монтаж на нов разединител
7. Функционални проби с разединителя


Въпрос: 3  
В образец №10 „ Техническо предложение“, т.3 е даден като максимален срок на доставка „ 5 работни/календарни дни“. Моля да ни информирате дали е допусната грешка или това е очаквания срок на доставка.

Отговор: 3

Допусната е техническа грешка.

С уважение

  
Ивайло Колев  
Специалист доставки

  
Петър Живков  
Н-к отдел ОПВС Запад