

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,  
Варна Тауърс-Г, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3,  
Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  
АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 220V/25АН И  
220V/120АН И ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ  
220V/40А ЗА НУЖДИТЕ НА „ЕНЕРГО-ПРО  
МРЕЖИ“ АД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”.**

**ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД**  
бул. Владислав Варненчик 258  
Варна Тауърс кула Г  
Варна 9009

ЕИК 204146759  
Илиана Пандурова  
Доставки/Purchasing

Т:+359 52 577 977  
Ф:+359 52 660 855  
М:+359 088 943 44 26  
[Iliana.Pandurova@energo-pro.bg](mailto:Iliana.Pandurova@energo-pro.bg)

Изх.№ Од1494/16.06.2017 г.

**Отговори на постъпили въпроси:**

**Въпрос №1:** Могат ли да се използват батерии с тип AGM VRLA по обособени позиции 1 и 2?

**Отговор№1:** Посочените батерии тип AGM VRLA отговарят на техническите изисквания.

**Въпрос №2:** Какви са размерите на помещенията, в които ще се монтират акумулаторните батерии по обособена позиция 2?

**Отговор №2:** Размерите на помещенията, в които ще се монтират са както следва:

- Подстанция Център Варна – 4м x 3,2 м и височина 3м;
- Възлова станция Добрич 2 - 7м x 3м и височина 3,5м.

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

С уважение:

Илиана Пандурова  
Специалист Доставки

Експерт ТС