

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Варна Тауърс-Г, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3,
Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА НА ГЪВКАВИ КАБЕЛНИ
ПРЕДПАЗНИ ТРЪБИ ЗА НУЖДИТЕ НА
„ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД”.**

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
бул. Владислав Варненчик 258
Варна Тауърс кула Г
Варна 9009

ЕИК 204146759
Илиана Пандурова
Доставки/Purchasing

Т: +359 52 577 977

Ф: +359 52 660 855

М: +359 088 943 44 26

Iliana.Pandurova@energo-pro.bg

Изх.№ ОД2089/22.08.2017 г.

Отговор на постъпил въпрос:

Въпрос: Във връзка с Ваша обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, предмет на поръчката „Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД”.

В посочените от Вас в т.4 Изисквания т.4.9. Клас на реакция на огън: V-0 съгласно БДС EN 60695-11-10:2013 (или еквивалентно) – трудно горими.

Същото това изискване предполагам не се отнася за тръби ф110 и ф 140, които ще се полагат в земя, няма производител, който да произвежда тези тръби с това изискване. Дори и да може да бъдат произведени такива тръби цената на същите ще бъде изключително неблагоприятна.

Отговор: Класа на реакция на огън определен в т.4.9. от техническата спецификация не се прилага за Ø 110 и Ø 140 mm, които ще бъдат използвани при полагане на кабели под земя.

С уважение: **изискванията на ЗЗЛД.**

Илиана Пандурова
Специалист Доставки

Информацията е
заличена
съгласно
изискванията на
ЗЗЛД.

Мартин Костадинов
Експерт стандартизация

Информацията е
заличена
съгласно
изискванията на
ЗЗЛД.