

Техническа спецификация за надграждане на съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори

валидна за :
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик” № 258
9009 Варна

Автор:	Информацията е заличена съгласно ЗЗЛД.	Дата/
Съгласуване:		
Одобрение:		
Дата на влизане в		
Име на файла:		дане на

съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление в ПСТ, ВС и на дистанционно управляеми комутатори, v01.doc

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за избор на изпълнител за надграждане на съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори, включващо доставка на материали и съоръжения, програмиране, монтаж и пусково-наладъчни работи за надграждане на автоматизирани системи за диспечерско управление (АСДУ) на подстанции, възлови станции и дистанционно управляеми комутатори (ДУК), за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, наричано Възложител.

2. Общи изисквания

Съоръженията и материалите, изграждащи АСДУ трябва да притежават необходимите сертификати за работа в условията на електроенергийната система и да отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми, както и на приложимите български и европейски стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

3. Надграждане на АСДУ – да се извършва в следната последователност:

- Получаване на задание;
- Оглед на мястото на монтаж;
- Представяне на количествено-стойностна сметка и одобрение от Възложителя;
- Възлагане на Поръчка за доставка за изпълнение на проекта;
- Изпълнение на проекта;
- Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за приключване на заявения обем дейности;
- Изготвяне и предаване на Възложителя на ексекүтивна документация и софтуер;
- Извършване на единични изпитания и функционални проби;
- Извършване на 72-часови проби;
- Въвеждане в експлоатация на АСДУ;
- Издаване на обекта;

Заявките за допускане до работа, за изключване на съоръженията и необходимото диспечерско разпореждане за осигуряване на безопасна работа се извършва от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

АСДУ е изградена на базата на съществуващи SCADA сървъри, разположени в линейно-апаратни зали (ЛАЗ) в гр. Варна и Горна Оряховица. Управлението ще се осъществява от съществуващите операторски станции в центровете за управление на мрежата (ЦУМ) в градовете Варна, Горна Оряховица или Русе, като новите сигнали се добавят към действащия софтуер MonitorPro 7.2 в сървърите.

АСДУ следва да бъде изградена от модули, които на базата на съществуващите сигнали от ОРУ, ЗРУ или КРУ, да осъществяват телесигнализацията, телеуправлението и телеизмерването.

За определяне на положението на двупозиционни съоръжения да се използват два независими един от друг сигнала за двете положения на съоръжението.

Реализирането на телеизмерването да се осъществи чрез инсталиране на нови измерители или чрез цифрови релейни защиты (ЦРЗ), комуникиращи с RTU по стандартен комуникационен протокол.

АСДУ трябва да позволява тестване и обслужване на отделните локални устройства без да се повлиява работата на останалите. Изпитването на входовете, изходите и връзките

с комуникационните канали не трябва да предизвиква загуба или промяна на данни от входа или към изхода, който се тества. При проби, АСДУ не трябва да стартира или рестартира своята вътрешна логика, нито това да се отразява на данните, които са архивирани в нея. Прекъсването на канала за връзка не трябва да води до загуба на информация за събития до неговото възстановяване.

За комуникационни канали до обектите да се използват вече изградените такива, както и да се изграждат нови на базата на оптични влакна, радио канали, HDSL, IP-VPN наети линии и GPRS-APN канали по протокол IEC 60870-5-104 (или еквивалентно). Всяка подстанция има основен и резервен комуникационни канали. Допуска се и разработката на други канали и комуникационни схеми, след обсъждане и одобрение от Възложителя, с оглед тяхната техническа и финансова пригодност.

4. Надграждане на съществуващи АСДУ, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

Надграждане на съществуващи АСДУ се налага, когато се разширява капацитета на вече изградена и въведена в експлоатация АСДУ. Надграждането включва добавянето на нови или подмяната на съществуващи комуникационни модули, модули с цифрови входове и изходи и др. към съществуващи RTU (PLC). Добавянето на нови модули изисква и съответната промяна в конфигурацията на софтуера на RTU (PLC), както и добавяне на новата функционалност към SCADA сървъра в ЛАЗ.

Надграждането включва съществуващи АСДУ, изградени с контролери АК1703АСР и СХ 9001.

Материали и услуги, съвместими с действащо оборудване СХ 9001:

№	материали
1	Модул цифрови входове 16
2	Модул цифрови входове 32
3	Модул цифрови входове 64
4	Модул цифрови входове 4
5	Модул цифрови входове 8
6	Модул цифрови изходи 16
7	Модул цифрови изходи 32
8	Модул цифрови изходи 64
9	Модул цифрови изходи 4
10	Модул цифрови изходи 8
11	Крайна клемма - bus end terminal
12	Крайна клемма - terminal bus extension end terminal
13	Крайна клемма - terminal bus extension coupler terminal
14	Модул СХ 9001
	Услуги
1	Програмиране – труд за 1 човекочас съгласно реално изработено време на поле
2	Транспорт за километър отиване и връщане
3	Интегриране в АСДУ на многофункционален измерител на ел.величини
4	Полагане на сигнални и командни кабели
5	Монтаж и маркиране на оборудване в табло за телемеханика за 1 бр. цифров вход/изход
6	Пуско-наладъчни работи, функционални проби на поле

Услуги, съвместими с действащо оборудване АК1703АСР:

№	услуги
1	Програмиране – труд за 1 човекочас съгласно реално изработено време на поле
2	Транспорт за километър отиване и връщане
3	Интегриране в АСДУ на многофункционален измерител на ел.величини
4	Полагане на сигнални и командни кабели
5	Монтаж и маркиране на оборудване в табло за телемеханика за 1 бр. цифров вход/изход
6	Пуско-наладъчни работи, функционални проби на поле

Материали с общо предназначение:

№	Описание
1	Интерфейсни релета 24 V DC - в комплект с цокъл
2	Интерфейсни релета 220 V DC - в комплект с цокъл
3	Интерфейсни релета 220 V AC - в комплект с цокъл
4	Кабелни крайници 0.5 мм ²
5	Кабелни крайници 1.5 мм ²
6	Кабелни крайници 2.5 мм ²
7	Проводник ПВА1 1,5 кв.мм
8	Проводник ПВА1 2,5 кв.мм
9	Проводник ПВА2 0,5 кв.мм
10	Проводник ПВА2 1,5 кв.мм
11	Проводник ПВА2 2,5 кв.мм - (за токови вериги)
12	Контролен кабел 24x0,5 мм ² - (от табло АСДУ до всяка килия) - екраниран
13	Контролен кабел 10x0,5 мм ² - (от табло АСДУ до всяка килия) - екраниран
14	Контролен кабел 4 x 0,5 – за връзка от индуктивни датчици до АСДУ
15	Комуникационен кабел FTP Категория 6
16	Комуникационен кабел FTP Категория 5e
17	Монтажна шина
18	Перфорирани PVC кабелни канали 60/40
19	Перфорирани PVC кабелни канали 80/40
20	Перфорирани PVC кабелни канали 100/40
21	Перфорирани PVC кабелни канали 40/60
22	Клема обикновена сива 2.5 мм ²
23	Клема обикновена сива 4 мм ²
24	Клема двуетажна 2.5 мм ²
25	Заземителна клема
26	Преобразувател RS232/485
27	Преобразувател 220/24 VDC
28	Захранващ блок 220/24 VDC/5A
29	Захранващ блок 220/24 VDC/2A
30	Захранващ блок 220/12 VDC/2A
31	Сензор за положението на разединител - с два индуктивни датчика

32	камера за вътрешен монтаж
33	кожух за външен монтаж за камера
34	куполна камера за вътрешен монтаж
35	Ключ трипозиционен с две полета
36	Многофункционален измерител на ел.величини
37	Измерител на напрежение на акумулаторна батерия в подстанция
38	Табло за АСДУ - 1000 x 1000 x 300 mm, с монтажна плоча, осветление, вентилация, отопление и прозрачна врата (отваряща се надясно), с прорязани отвори за охлаждане, с кабелни щуцери, съгласно изискванията на техническо задание на Възложителя
39	Табло за АСДУ - 1800 x 1000 x 300 mm, с монтажна плоча, осветление, вентилация, отопление и прозрачна врата (отваряща се надясно), с прорязани отвори за охлаждане, с кабелни щуцери, съгласно изискванията на техническо задание на Възложителя
40	Кутия с клеморед (за монтаж пред килия)
41	3G модем (LAN, външни антени, захр.напрежение 24 V)
42	Индикатор на степените на янсенов регулатор
43	Индустриален компютър VIA-AMOS 3xxx
44	Платка с цифрови входове-изходи (24 цифрови входа, 16 цифрови изхода)

4.1. Функционални възможности

Осигуряване на информационните сигнали в RTU се осъществява чрез свободни контакти, предоставени от Възложителя. Те трябва да бъдат изведени на клеморед и да бъдат достъпни за експлоатация и поддръжка при работещо първично съоръжение, както и да е възможно тестването на АСДУ без да му се влияе. При наличие на ЦРЗ, сигналите се получават от тях в RTU по стандартен комуникационен протокол.

- Следене на параметрите на всички съоръжения в реално време, в това число:
 - положение на прекъсвач;
 - положение на разединители;
 - положението на превключвателя „дистанционно” и „местно” управление;
 - сигнали подавани от релейни защиты на извод:

1) основни:

- работила МТЗ;
- изключване от МТЗ;
- работила ЗЗ;
- изключване от ЗЗ;
- липсва ОН.

2) допълнителни в зависимост от конфигурацията на извода (ако са в наличност):

- изкл. от ТО;
- АПВ (въведено, изведено и работило);
- АЧР;
- други;
 - сигнали от „Централна сигнализация“;
 - измерване на ел. величини на всеки извод (три фазни тока, три линейни напрежения, активна и реактивна мощности със знак);

- измерване на напрежението на АБ, осигуряваща оперативното напрежение (само за подстанции);
- измерване на напрежението на отделните секции на шинната система;
- визуализация на наличие на напрежение на всяка фаза за реклоузери и мощностни разединители и от двете страни на съоръжението.
- Изпълнение на дистанционни команди от ЦУМ и от командна зала, както и следене за изпълнението им:
 - включване и изключване на прекъсвач;
 - въвеждане и извеждане на АПВ;
 - включване, изключване и управление на ЯР;
 - нулиране на защита.
- Изчисляване на мощност с цел осигурява на възможност за визуализация на товаров график, процентното натоварване на трансформатор(и) 110 kV и електропровод(и) за съответния обект.
- Генериране на логически сигнали от контролера, по предварително зададен алгоритъм, на базата на взаимодействието на действителни сигнали от уредбата.
- Поддържане на системно време и дата, като синхронизацията се реализира от сървъра.
- Поддържане на архив на събитията в контролера с астрономическото време на настъпването им при липса на комуникация със сървъра. След нейното възстановяване да се актуализира „дневника на събитията” в сървъра.
- Възможност за пренасяне на сигналите за състоянието на охранителната и пожароизвестителната системи на обекта в ЦУМ.
- Информация за състоянието и типа на канала за връзка (основен или резервен).
- Диспечерско видеонаблюдение на ОРУ/ЗРУ/КРУ.

4.2. Изисквания към съоръженията в ОРУ/ЗРУ/КРУ

Да се запази съществуващата схема на апаратурата за всеки извод, както и нейната функционалност.

Сигналните и командни кабели да се монтират в кабелните канали на обекта на съществуващи полици.

Да се проверят монтираните измерителни токови трансформатори за еднаквост на параметрите им и на трите фази, поотделно за всеки извод. Същото и за измервателните напреженови трансформатори (ако има такива). Да се отчетат коефициентите на трансформация и да се проверят схемите на свързване на всички измервателни трансформатори до клеморед.

Да се вгради във всеки извод на ОРУ/ЗРУ/КРУ в командна зала и на всеки извод в ЗРУ/КРУ, комбиниран измерител на електрическите величини, и всички да се свържат с информационната магистрала на системата. Уредите да се монтират на мястото на амперметъра на лицевия панел. При наличие на ЦРЗ, информацията за измерването да се вземе от тях.

Да се доставят и монтират нови контролно-сигнални устройства от индуктивен тип за положението на разединителите, които да се използват само за АСДУ за обекти със ЗРУ. Ако има налични ЦРЗ – сигналите да се вземат от тях.

Да се вградят във всеки извод на ОРУ/ЗРУ/КРУ допълнителни релета за телеуправление, управлявани от локалния контролер в ЛАЗ. Ако има налични ЦРЗ – управлението да се извършва чрез тях.

При необходимост от монтаж на преобразуватели на сигнали, те да се монтират в командна зала или в предкилийния шкаф на съответния извод.

Да се осигури измерването на напрежението на АБ (само за подстанции).

Да се осигури измерването на напрежението на отделните секции на шинната система.

5. Гаранционни условия

Участникът трябва да предложи гаранционни условия за срок не по-малък от 36 месеца.

6. Приложими наредби, правилници и стандарти

БДС EN 60870-5-104:2007 Устройства и системи за дистанционно управление. Част 5-104: Протоколи за предаване. Мрежов достъп за IEC 60870-5-101, използващ стандартен профил за предаване (IEC 60870-5-104:2006), (или еквивалентно).

БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството. Изисквания (или еквивалентно).