

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258,
Варна 9009

До
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на
термовизионни камери за нуждите
на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

12.12.2017

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси, уточняваме следното:

Въпрос 1: По т.2 Условия на работа:

- Относителната влажност на въздуха: 90% при 200°C, може би се има предвид 20°C?
- Околна температура: $-5^{\circ}\text{C} \div +400^{\circ}\text{C}$, може би се има предвид $+40^{\circ}\text{C}$?

Отговор 1: По позиция 1, т.2 Условия на работа да прилагат следните параметри:

- Относителна влажност на въздуха: 90% при 20°C;
- Околна температура: $-5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$.

Въпрос 2: По т.3 Изисквания:

- Зрителен обхват на камера $\geq 35 \times 35$ С, може би се има предвид $35^{\circ} \times 35^{\circ}$?

Отговор 2: По позиция 2, т.3 Изисквания да се прилагат следните параметри:

- Зрителен обхват на камера $\geq 35^{\circ} \times 35^{\circ}$?

С уважение:

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

1...

Гео

Сп