

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258,
Варна 9009

До
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на
термовизионни камери за нуждите
на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

13.12.2017

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси, уточняваме следното:

Въпрос 1: По т.4 **Окомплектовка и опаковка:**

- Това ли се има в предвид под предпазен калъф или трябва да има допълнителен такъв?

Отговор 1: Не трябва да има допълнителен калъф, а само транспортен куфар.

Въпрос 2: По т.3 **Изисквания:**

- Моля също за уточнение с колко батерии да бъде доставена термовизионната камера-една, две или повече?

Отговор 2. Според приложената техническа спецификация е необходимо батерията да осигурява минимум 3 (три) часа работа.

С у

1...

Гед

Специалист ЕНКО,

Специалист доставки

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.