

Техническа спецификация за термовизионни камери

валидна за :
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик” №258
9009 Варна

Заличено на основание ЗЗЛД

Автор:

Съгласув

Одобрен

Дата на в

Име на ф

1. **Област на приложение**
Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка термовизионни камери за извършване на диагностика на съоръжения ниско, средно и високо напрежение, собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.
2. **Условия на работа**
 - Относителна влажност на въздуха: 90 % при 200 °С;
 - Околна температура: -5 °С ÷ +400 °С.
3. **Изисквания**
 - Резолюция на IR sensor $\geq 120 \times 90$;
 - Зрителен обхват на камерата $\geq 35 \times 350$ С;
 - Температурен обхват на камерата: -20 °С ÷ + 250 °С и по-широк;
 - Грешка на визуализираната температура: ≤ 3 °С;
 - Дисплей: ≥ 3.0 in. 320 × 240;
 - Кадрова честота ≥ 9 Hz;
 - Захранване: доставка с акумулаторни батерии и зарядно устройство.
 - Капацитет на батерията: да осигурява мин. 3 часа работа с устройството.
4. **Окомплектовка и опаковка**
Всяко устройство се доставя с инструкция за съхранение и експлоатация с превод на български език в пълния и обем и гаранционна карта. Окомплектова се с предпазен калъф.
5. **Документация**
Да се представи необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.
 - 5.1. Технически данни и характеристики на предлаганите изделия.
 - 5.2. Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандартите, на които отговаря.
 - 5.3. Протоколи от изпитания и други доказателства за работните характеристики и безопасна работа.
 - 5.4. Каталог на предлаганите изделия.
 - 5.5. Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и безопасна експлоатация.
 - 5.6. Условия и срок на гаранцията на изделието.

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Дата: 17.12.2017г.

| Доставчик: | | | АСМ ДИАГНОСТИКА ООД | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Оферирана | | Договорена | |
| Предмет | Количество за 12 месеца | м.е. | Ед.цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| Термовизионни камери | 37 | комплект | 1 869,00 | 69 153,00 | 1 869,00 | 69 153,00 |
| Срок на изпълнение: | | | 60 календарни дни | | | |
| Гаранционен срок: | | | 24 месеца | | | |
| Условия на плащане: | | | 30 календарни дни от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност | | | |



.....
ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД



.....
АСМ ДИАГНОСТИКА ООД

