

Електроразпределение Север АД,
Варна Тауърс-Г, бул.Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Доставки
Варна Тауърс
бул. Владислав Варненчик
гр. Варна 9009

**ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:**

Петя Цекова
Дирекция Доставки

**„Доставка и монтаж на климатизатори
(инверторни климатици) за нуждите на
„Електроразпределение Север“ АД,
по обособени позиции“**

T: +359 52 577 258
Ф: +359 52 660 855
M: +359 0887 71 44 35
Petia.Tzekova@energo-pro.bg

Отговор на постъпил въпрос

Във връзка с постъпил въпрос уточняваме следното:

Въпрос 1:

Във връзка с участие в настоящата обществена поръчка моля за разяснение:

В документацията т.10 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

10.2) Сертификат за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи – копие;

Може ли да разясните сертификата за качество на използваните при монтаж материали (като тръби, изолация, стойки) ли имате предвид или за климатична система като цяло?

Отговор:

Има се предвид сертификат за произход, съответствие и качество на вложените материали и елементи на климатичната система като цяло.

Въпрос 2:

Моля за разяснение относно доставката на „прецизни“ климатици по обособена позиция № 3 от обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатизатори (инверторни климатици) за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции„.

Необходима ни е информацията относно изискваната мощност в режим на отопление и охлаждане на климатичните системи.

Отговор:

Изискваната мощност в режим на отопление и охлаждане на климатичните системи по Обособена позиция № 3 – „Доставка на „прецизни“ климатици за съвършни помещения“ е 12000 BTU.

С уважение.

Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД